

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

17/02/2020

İlan No : 2020-02-786
İstem No : 52567
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

6

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 20/02/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FİLTRE, PRE, HAVA TEMİZLEME KULESİ İÇİN	2	Adet					
2	FİLTRE, KARBON, HAVA TEMİZLEME KULESİ İÇİN	2	Set					
3	FİLTRE, HEPA, HAVA TEMİZLEME KULESİ İÇİN	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TÜP BEBEK MERKEZİ HAVA TEMİZLEME KULESİ FİLTRE SETİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Tüp bebek bölümü laboratuvarı hava temizleme kulesi (1 yıllık kullanım için) filtre alım işi ;

- **Karbon filtre seti (5'li) : 2 set**
- **Hepa filtre : 1 adet**
- **Pre filtre : 2 adet**

GENEL ÖZELLİK:

1. Malzemelerin tamamı MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi deposuna teslim edilecektir. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir. (Montaj hariç)
2. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

TEKNİK ÖZELLİK:

Filtre seti IVF Laboratuvarı içerisinde kullanılan Oosafe marka Air Cleaner model Laboratuvar içi Toksik Gaz Filtreleme kulesine **uygun olmalıdır**.

Filtre seti canister carbon filtre, pre filtre ve hepa filtreden oluşmalıdır.

Karbon filtre seti:

1. Canister carbon filtre potasyum permanganate emdirilmiş aktif karbon parçacıklardan oluşmalı ve 5 li set halinde olmalıdır.
2. Canister carbon filtre boyu 265 mm çapı 145 mm olmalıdır.
3. Canister carbon filtrenin kullanım ömrü en az **6 ay** olmalıdır. Kullanım ömrü üzerindeki etikette yazılı olmalıdır.
4. CO2 ve N2 tüplerindeki yabancı gaz , ağır metal vb. partikülleri ve gazları filtreleyebilmelidir.
5. Canister carbon fitler Oosafe Air Cleaner Hava Temizleme cihazı içerisindeki tepsiye uygun monte edilebilir olmalıdır.

Hepa filtre :

1. Hepa filtre DH-13 standardında, %99,95 verimliğe sahip ve cihaza uygun olmalıdır.
2. Hepa filtre 610x305x292 mm ebadında sac kasa olmalıdır.
3. Hepa filtrenin kullanım ömrü en az **1 yıl** olmalıdır.

Pre- filtre :

1. Pre-filtre 285x590x90 mm ebadında sac kasa olmalıdır.
2. Partikül etkinliği en az 5 µm partiküllerde %92 etkin olmalıdır.
3. Pre-filtrenin kullanım ömrü en az **6 ay** olmalıdır.

Ö. MUHSİN TOROSLU
Makina Teknikeri

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Makina Mühendisi