

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

02/03/2020

İlan No : 2020-03-1035
İstem No : 52864
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MEDİKAL GAZ ALIM

61

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 04/03/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GAZ DOLUMU, OKSİJEN, LİKİT	35	Ton					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

LİKİT OKSİJEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Yüklenici firma, idarenin oksijen gazı ihtiyacını en az 10.000 (onbin) litre kapasiteli 2 adet likit kriyojenik likit oksijen gaz tankı veya 20.000 (yirmibin) litre kapasiteli 1 adet likit kriyojenik likit oksijen gaz tankı aracılığı ile sağlayacaktır. Tankın kapasitesine uygun olarak 1 adet veya 2 adet evaporatör bulunacak ve montajını kendi imkanları ile yapacaktır.
- 2) Yüklenici firma, Likit oksijenin depolanacağı kriyojenik Likit oksijen tankını ve evaporatör sistemini İdare' nin gösterdiği yere kuracak ve bedelsiz olarak sözleşme bitiş tarihi sonuna kadar veya yeni ihale uhdesinde kalmaz ise diğer firmanın tankını kuracağı zamana kadar tahsis edecektir.
- 3) İdarenin oksijen beslemesi kesilmeyecek şekilde kurulacak tank ve tesisatın her türlü tedbirleri alınacaktır. Bu tedbirlerin alınmamasından doğan tüm maddi ve manevi zararlar yüklenici firmaya aittir.
- 4) Tank ve tesisatın gerek periyodik bakım ve gerekse arızaları yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
- 5) Yüklenici firma, likit oksijen gazı dolumu için tecrübeli ve deneyimli personel göndermeli ve dolum esnasında firma personeli bütün emniyet tedbirlerini almalıdır.
- 6) Likit oksijen medikal amaçlı, saflık derecesi en az % 99.5 olmalı ve yüklenici firma her dolumda bunu belgeleyebilmelidir.
- 7) Tank ve evaporatörün herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması halinde, yüklenici, arıza ihbarından itibaren en geç 4 saat içerisinde uzman personelini göndererek arızayı tespit edip giderecektir (tatil günleride dahil).
- 8) Onarım tamamlanıncaya kadar, firma hastanenin oksijen gazı ihtiyacını kendi mülkiyetindeki tüplerle karşılayacaktır. Arıza durumunu öngörerek İdare' nin göstereceği alana yeterli sayıda ve Teknik Şartnamenin 11. maddesinde özellikleri belirtilen tüpleri yedekleyecektir. Yedek tüplerin kullanılması halinde oksijen gazının bedeli birim metreküpten birim kilograma çevrilerek faturalandırılacaktır. (1 m³= 1,35 kg olarak değerlendirilecektir.)
- 9) Tüpler kullanımdaki çelik tüplerin (basınçlı gazlar için) periyodik muayene deney, bakım ve tamir kuralları standardında belirtilen periyotlara ve prosedürlere uyularak muayene ve test işleminden geçirilecektir. Bunun için ek bir ücret ödenmeyecektir.
- 10) Sipariş verildikten sonra yüklenici firma resmi tatil günleri de dahil olmak üzere en geç 24 saat içerisinde talebi karşılayacaktır. Bu nedenle olabilecek tüm zararlar yükleniciye ait olup sözleşmede belirtilen oranlarda cezaya tabidir.

11) Oksijen tüpleri ve içindeki oksijen, aşağıda belirtilen özelliklerde olacak.

- Oksijen gazının saflığı farmakopi gereği en az hacimce %99,5 olacaktır. İstendiği takdirde firma bu safiyette dolum yapıldığına ilişkin tüp partisi kalite kayıtlarını iletecektir.
- Tıbbi Oksijen vanaları, TS EN ISO 10297' ye uygun olarak ¾" dıştan vidalı dış yapısında olacaktır.
- Oksijen tüpleri rengi, mavi RAL 5002 olup, TS 3402 "Tüpte kullanılan Gaz Tüpleri içindeki Belirtilmesi için işaretleme" standardı çerçevesinde tüp tabanından 2/3 yüksekliğe beyaz boya ile çevresel olarak 5 cm genişlikte beyaz şerit bulunmalı, tüp üzerinde beyaz renkle "O₂" veya OKSİJEN yazılmalıdır
- Tüplerin teflon contaları yükleyici firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir.
- Oksijen tüplerinin üzerinde gazın cinsi, dolum tarihi ve dolum parti numarasını belirten etiketler bulunacaktır.

O.MUHSİN TOROSLU
Makina Teknikeri

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Makina Mühendisi