

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

02/03/2020

İlan No : 2020-03-1036
İstem No : 52865
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MEDİKAL GAZ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/03/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GAZ DOLUMU, AZOT PRODOKSİT	525	Kg					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

AZOT PRODOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Prodoksit D'AZOT gazı tüpleri ve içindeki Prodoksit D'AZOT gazı aşağıda belirtilen özelliklerde olacak.
- 2) Prodoksit D'Azot Gazı safiyeti farmakopi gereği hacimsel olarak en az %98,0 olacaktır. Yüklenici firma, Protoksit D'azot gazını, o tüpe ait uygunluk onayı kaşesi bulunan analiz sertifikası ile birlikte teslim edecektir.
- 3) Narkoz gazı için Türk ve Avrupa farmakopilerine uygunluğunu belgeleyen TSE Kalite Uygunluk Belgesi'ne sahip olacak ve ihale komisyonuna ibraz edecektir.
- 4) TS EN 1968 Standardı uyarınca Protoksit D'Azot Gazı dolumu yapılacak tüplerin test basıncı en az 250 bar olmalıdır.
- 5) Prodoksit D'Azot Gazı vanaları, TS EN ISO 10297' ye uygun olarak 3/8" dıştan vidalı dış yapısında olacaktır.
- 6) Tüp rengi, Gri RAL 7000 olup, TS 3402 "Tüpte kullanılan Gaz tüpleri içindeki Gazın Belirtilmesi için İşaretleme" standardı çerçevesinde tüp tabanından 2/3 yüksekliğe mavi boya ile çevresel olarak 5 cm genişlikte mavi renk şerit bulunmalı, tüp üzerinde renkle "N₂O" veya "Prodoksit D'Azot" yazılmalıdır.
- 7) Sıvılaştan gaz olan Prodoksit D'Azot gazı, tüpler doldurulurken TS EN 1968 Standardı'nda belirtilen tüp su hacmine göre dolum faktörünün çarpımından oluşan kg miktarı göz önüne alınarak aşağıdaki miktarlarda doldurulacaktır.

50 litre Su hacimli tüp: 35 kg

- 8) Tüplerin contaları yüklenici firma tarafında ücretsiz olarak temin edilecektir.
- 9) Prodoksit D'Azot Gazı tüplerinin üzerinde gazın dolum cinsini, dolum tarihini ve dolum parti numarasını belirten etiketler bulunacaktır.
- 10) Prodoksit D'Azot tüplerinin kapakları mühürlenmiş olarak sevk edilecektir.
- 11) Dikişsiz çelik çekme tüplerinin AB ülkelerinde serbestçe dolaşabilmesi kullanılabilmesi için AB tarafından konulan direktiflere uygunluğunu belirten tip onayı belgesi ve Pi(л) markası belgesi bulunacak, imalatçı firmaya ait söz konusu belgeler ibraz edilecektir.


O. MUHSİN TOROSLU
Makina Teknikeri


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi