

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

01/06/2020

İlan No : 2020-06-2072
İstem No : 53964
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

01

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 03/06/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TRANSİSTÖR	4	Adet					
2	KONDANSATÖR	36	Adet					
3	SCK-DXL KARTI	4	Adet					
4	DS3-IDD KARTI	2	Adet					
5	S. KARTI, IPD	2	Adet					
6	F. KARTI, PSU	1	Adet					
7	SİGORTA, 690V, 550 AMPER	19	Adet					
8	AKÜ, 12V, 100 AMPER, UPS İÇİN	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

UPS MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde elektrik ana dağıtım pano odasında bulunan 4 adet UPS (kesintisiz güç kaynağı)'in arızalı parçalarının yenisinin temini işini kapsamaktadır.

❖ Tranzistör	4 Adet
❖ Kondansatör DC	36 Adet
❖ SCK-DXL Kartı	4 Adet
❖ DS3-IDD Kartı	2 Adet
❖ S. Kartı (IPD)	2 Adet
❖ F. Kartı (PSU)	1 Adet
❖ Sigorta	19 Adet
❖ Akü, 12 V, 100 Ah	20 Adet

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. Malzemeler 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

Tranzistör :

600 A, 1200 V Mitsubishi marka olmalıdır.

Kondansatör DC :

6800 µF, 450 V DC
Çap : 75 mm olmalıdır.

SCK-DXL Kartı :

Tranzistörle uyumlu olmalı ve Gate uçlarına bağlanabilecek özelliklerde olmalıdır.

DS3-IDD Kartı :

S. kartlarının bağlanması ve gerekli voltajların verilmesi amaçlı olmalıdır.

S. Kartı (IPD) :

Tranzistörlerle uygun yapıda olmalıdır. 24 s tranzistöre göre uygun yapıda olmalıdır.

F. Kartı (PSU) :

Cihazın içerisindeki beslemeyi uygun olarak dağıtabilecek yapıda olmalıdır. Üzerinde kartlara enerji verebilecek 9 adet soket bulunmalıdır.

Sigorta :

Vidalı tipte olup 550 A, 690 V gücünde olmalıdır.

Akü, 12 V, 100 Ah :

Tam bakımsız, kuru tip olacak.
12 V, 100Ah olacak.


Ali KAVAK
Merlin Üniversitesi Hastanesi
Elek-Elekt. Müh.


Metin YILMAZ
Merlin Üniversitesi Hastanesi
V.H.K.İ.