

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

12/06/2020

İlan No : 2020-06-2242
İstem No : 54117
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MOTORİN ALIMI

1
9

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/06/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MOTORİN, EURO	6000	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

MOTORİN (403)

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER	SINIR	DENEY YÖNTEMİ
Yoğunluk (15 °C'ta)	kg/m ³	820,0-845,0		TS 1013 EN ISO 3675
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar	% (m/m)	8,0	En çok	TS EN ISO 12185
Parlama Noktası	°C	55,0'dan yüksek		TS EN 12916
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN)	°C			TS EN ISO 2719
Kış (a)				TS EN 116
Yaz (b)		-15	En çok	
Damıtma		5	En çok	
250 °C'ta elde edilen	% (V/V)	65	En çok	TS 1232 EN ISO 3405
350 °C'ta elde edilen	% (V/V)	85	En az	
%95'in (hacim/hacim) elde edildiği sıcaklık	°C	360	En çok	
Kükürt içeriği	mg/kg	10,0	En çok	TS EN ISO 20846
Mangan içeriği	Mg/L	2,0	En çok	TS EN ISO 20884
Karbon Kalıntısı (% 10 damıtma kalıntısında)	% (m/m)	0,30	En çok	prEN 16576
Viskozite (40 °C'ta)	mm ² /s	2,000-4,500		TS EN ISO 10370
Bakır Şerit Korozyon (50 °C'ta 3 saat)	Derece	No.1	En çok	TS 1451 EN ISO 3104
Kül içeriği	% (m/m)	0,01	En çok	TS 2741 EN ISO 2160
Yağ asidi metil esteri(YAME) içeriği	% (V/V)	7	En çok	TS EN ISO 6245
Setan sayısı		51	En az	TS EN 14078
Setan İndisi		46	En az	TS 10317 EN ISO 5165
Su içeriği	mg/kg	200	En az	TS EN 15195
Toplam Kirlilik	mg/kg	24	En çok	TS EN ISO 4264
Oksitlenme Kararlılığı	g/m ³	25	En çok	TS 6147 EN ISO 12937
	h	20	En çok	TS EN 12662
Yağlayıcılık özelliği düzeltilmiş aşınma izi çapı (wsd 1,4), 60 °C'ta	µm	460	En az	TS EN ISO 12205
			En çok	TS EN 15751 (c)
				TS EN ISO 12156-1

Ali KAVAK
Mardin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Müh.

Metin YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
V.H.K.i.