

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

14/08/2020

İlan No : 2020-08-3166
İstem No : 55293
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/08/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DİYOT TABLASI, JENERATÖR İÇİN	1	Adet					
2	GERİLİM REGÜLATÖRÜ, JENERATÖR İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

**JENERATÖR YEDEK PARÇA TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ (2020)**

1. KONU

Bu şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi, Isı Merkezinde bulunan 1600 kVA gücünde 6GW00399 seri numaralı Caterpillar Marka jeneratörün arızalanan Diyot Tablası ve Gerilim Regülatörünün satın alınması işini kapsamaktadır.

Satın Alınacak Malzemelerin Listesi :

- a) Gerilim(Voltaj) Regülatörü (1 Adet)
- b) Diyot Tablası (1 Adet)

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR:

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME KURUM	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir. : Mersin Üniversitesi Hastanesini
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre işi yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.
GÜN	: Aksi belirtilmedikçe takvim günüdür.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

- 1) Yüklenici firma **TSE** hizmet yeterlilik belgesi, **ISO 9001** sertifikalarına, yüklenici firma üretici veya distribütör firma değilse yetkili servis belgesine sahip olmalıdır.
- 2) Teklif edilecek ürünler jeneratörler aynı marka ve orjinal parça olacaktır.
- 3) Teklif edilecek ürünler jeneratöre montajı uygun özellikte olacaktır.
- 4) Teklif edilen ürünler jeneratöre montajının uygun olmaması ve teknik olarak uygun olmaması durumunda malzemeler iade edilecek ve ödeme yapılmayacaktır.
- 5) Malzemeler montaj edilmesine müteakip testleri yapılacak, testin sonucunda malzemelere uygunluk raporu verilecektir.
- 6)Yüklenici teklif ettiği malzemelere en az 2 yıl garanti verecektir.
- 7) Nakliye ve kargo yüklenici firmaya aittir.