

## BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

### MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi Şenliklerinde kullanılmak üzere elektrik tesisat malzemeleri alımı.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası <sup>1</sup>	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ... TL ... Yalnız.....  
.....  
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –  
Kaşe ve İmza<sup>3</sup>

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

Ek: Teknik Şartname (3)

Ek 1-Mesleki faaliyetini gösteren belgeyi (Ticaret Sanayi odası belgesi / Meslek odası belgesi / Ticaret sicil gazetesin' den herhangi biri ) Teklif mektubuna eklenecek

**Not:** Teklifler MEÜ. Yapı İşleri Teknik ve Daire Başkanlığımıza kapalı zarfta imzalı ve kaşeli olarak elden teslim edilmesi gerekmektedir.

**KISMI TEKLİFE AÇIKTIR.**

<sup>1</sup>Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

<sup>2</sup>Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

<sup>3</sup>Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

## BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru	M	300		
2	25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)	AD	30		
3	40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)	AD	30		
4	5x6 mm <sup>2</sup> NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı	M	600		
5	3x1.5 mm <sup>2</sup> FVV-n NYMHY (FD) tipi kablo	MT	300		
6	3x2.5 mm <sup>2</sup> FVV-n NYMHY (FD) tipi kablo	MT	1000		
7	LED ampül, ışık akısı en az 1400 lm, ışık verimi en az 90 lm/W	AD	50		
8	LED ampül, ışık akısı en az 2000 lm, ışık verimi en az 90 lm/W	AD	50		
9	E27 Duyulu Sarkıt Armatür	AD	50		
10	Sıva üstü buat	AD	20		
11	3'LÜ GRUP PRİZ	AD	100		
12	6'LI GRUP PRİZ	AD	100		
13	40 WATT BANT ARMATÜR	AD	10		
14	ERKEK FİŞ	AD	200		
15	ŞANTIYE PANOSU	AD	2		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V. HARIÇ)</b>					
<b>K.D.V.</b>					
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V. DAHİL)</b>					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –  
Kaşe ve İmza

## PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ

Sayfa No : 1

Tarih : 12.05.2026

Sıra No	1
Poz No	25.305.7101
Tanımı	Dış Çap 632 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru
Birimi	M
Tarifi	TS EN 12201-2+A1'ye uygun polietilen boru.

Sıra No	2
Poz No	35.105.1111
Tanımı	25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
Birimi	AD
Tarifi	Aynı zamanda anahtar vazifesi gören en az 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigorta Koruma, kumanda ve anahtarlama grubu ürünlerinde yer alan alt pozlarda bulunan "e-kadar" ifadesindeki değer pozda dahildir.

Sıra No	3
Poz No	35.105.1112
Tanımı	40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1)
Birimi	AD
Tarifi	Aynı zamanda anahtar vazifesi gören en az 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigorta Koruma, kumanda ve anahtarlama grubu ürünlerinde yer alan alt pozlarda bulunan "e-kadar" ifadesindeki değer pozda dahildir.

Sıra No	4
Poz No	35.140.2534
Tanımı	5x6 mm2 NYY (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı
Birimi	M
Tarifi	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NYY (NYM) kablolar ile besleme hattı

Sıra No	5
Poz No	35.140.2620
Tanımı	3x1.5 mm2 FVV-n NYMHY (FD) tipi kablo
Birimi	MT
Tarifi	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-12/22/31/42/51/71, TS 9759 HD 21.4 S2, TS HD 21.8 S2, TS EN 50525-2-21, TS IEC 60227-6, TS EN 50395 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliğe uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş.

Sıra No	6
Poz No	35.140.2626
Tanımı	3x2.5 mm2 FVV-n NYMHY (FD) tipi kablo
Birimi	MT
Tarifi	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-12/22/31/42/51/71, TS 9759 HD 21.4 S2, TS HD 21.8 S2, TS HD 21.9 S2, TS EN 50525-2-21, TS IEC 60227-6, TS EN 50395 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliğe uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş.

  
**Hikmet ERGİL**  
Elektrik Mühendisi

## PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ

Sayfa No : 2

Tarih : 12.05.2026

Sıra No	7
Poz No	35.170.2520
Tanımı	LED ampül, ışık akısı en az 1400 lm, ışık verimi en az 90 lm/W
Birimi	AD
Tarifi	E27 duylü, -20...+50 °C' çalışmaya sıcaklık aralığı olan, dahili sürücülü, kullanım ömrü en az 13000 saat olan ampülün iş yerine temini

Sıra No	8
Poz No	35.170.2530
Tanımı	LED ampül, ışık akısı en az 2000 lm, ışık verimi en az 90 lm/W
Birimi	AD
Tarifi	E27 duylü, -20...+50 °C' çalışmaya sıcaklık aralığı olan, dahili sürücülü, kullanım ömrü en az 13000 saat olan ampülün iş yerine temini

Sıra No	9
Poz No	35.170.2600
Tanımı	E27 Duylü Sarkit Armatür
Birimi	AD
Tarifi	Porselen E27 duylü, TSE EN IEC 60598-1 standardına uygun, en az 25 cm uzunluğunda asma aparatlı (tj) sarkit armatürün iş yerine temini


Sıra No	10
Poz No	35.185.1251
Tanımı	Sıva üstü büat
Birimi	AD
Tarifi	Birim fiyat no.: 780-127 ile aynı, yalnız TSE 3112'ye standartlarına uygun PVC'den veya yanmayan malzemeden mamül sıva üstü büat.

Sıra No	11
Poz No	ÖZEL 3 PRİZ
Tanımı	3'LÜ GRUP PRİZ
Birimi	AD
Tarifi	3'LÜ TOPRAKLI GRUP PRİZ. TSE VE CE BELGELİ OLACAKTIR.

Sıra No	12
Poz No	ÖZEL 6 PRİZ
Tanımı	6'LI GRUP PRİZ
Birimi	AD
Tarifi	6'LI TOPRAKLI GRUP PRİZ. TSE VE CE BELGELİ OLACAKTIR.

Sıra No	13
Poz No	ÖZEL BANT
Tanımı	40 WATT BANT ARMATÜR
Birimi	AD
Tarifi	40 WATT GÜCÜNDE 120 CM UZUNLUĞUNDA BANT ARMATÜR. ÜRÜN CE VE TSE BELGELİ OLACAKTIR.

Sıra No	14
Poz No	ÖZEL FİŞ
Tanımı	ERKEK FİŞ
Birimi	AD
Tarifi	TOPRAKLI ERKEK FİŞ. TSE VE CE BELGELİ

  
Hikmet ERBİL  
Elektrik Mühendisi

## PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ

Sayfa No : 3

Tarih : 12.05.2026

Sıra No	15
Poz No	ÖZELPANO
Tanımı	ŞANTIYE PANOSU
Birimi	AD
Tarifi	Şantiye panosu içerisinde 8 adet priz ve 8 adet sigortaları mevcut elektrik bağlantıları yapılmış hazır şantiye panosu.

  
Hikmet ÇELİK  
Elektrik Mühendisi