

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi , Rektörlük Binası, Mühendislik Fakültesi, Uğur Oral Konferans Salonu Soğutma grupları ve Park ve Bahçeler split klimaların bakım ve onarımının yapılması işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik şartname (1 syf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Mersin Üniversitesi , Rektörlük Binası, Mühendislik Fakültesi, Uğur Oral Konferans Salonu Soğutma grupları ve Park ve Bahçeler split klimaların bakım ve onarımının yapılması işi.	Adet	1		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜK BİNASI, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, UĞUR ORAL KONFERANS SALONU SOĞUTMA GRUPLARI – PARK VE BAHÇELER SPLIT KLİMALARI

BAKIM VE ONARIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname; Rektörlük Binası, Mühendislik Fakültesi, Uğur Oral Konferans Salonu bulunan soğutma gruplarının, Park ve bahçelerde bulunan klimaların bakım ve onarımı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesini kapsamaktadır.

Teknik Özellikler :

Rektörlük Binası : İki adet soğutma grubu bulunmakta olup her ikisinin eksik gazları tamamlanacak, arızalı olan termik röle, kontaktör ve sigortaları değiştirilecektir. Gaz kaçağı testi yapılacak, gaz kaçağının tespit edilmesi durumunda gaz kaçırılan bölgenin tamirinin yapılacaktır. Soğutma gruplarına azot gazı ilavesi yapılacaktır. Soğutma gruplarını çalışır vaziyette teslim edecektir.

Mühendislik Fakültesi : Üç adet soğutma grubu bulunmakta olup flow switch ve filtre değişimi yapılacaktır. İki adet batarya driver kartı arızalı olup tamiri yapılacaktır. Basınç problemleri ve sensör değişimi yapılacaktır. Sistemde bulunan eksik gazlar tamamlanacaktır. Gaz kaçağı testi yapılacak şayet gaz kaçağı tespit edilirse firma bunu giderecektir. Soğutma gruplarını çalışır vaziyette teslim edecektir.

Uğur Oral Konferans Salonu : İki adet soğutma grubu bulunmakta olup tüm fanlarının temizliği, fan rulman ve yataklarının kontrolü temizliği ve yağlanması yapılacaktır. Soğutucu akışkan gaz devresinde kaçak kontrolü yapılacak, kaçak durumu söz konusu ise kaçak giderilecek, bu esnada drayer kontrolleri de yapılacaktır. Sistemde bulunan dört adet kompresörün gaz şarjları yapılacak ve kompresörün tüm bakımları ve elektrik devresinde tüm akım ve gerilim kontrolleri yapılacaktır. Sistemde bulunan tüm sensör ve switch'ler temizliği, testi yapılacak çalışmayan sensör ve switch'ler değiştirilecektir.

Park ve Bahçeler : Personel dinlenme odasına mevcut klimanın uygun yere montajı yapılacaktır. Bu işlem için iki metre bakır boru kullanılacaktır. Üç adet klimanın bakım ve onarımları yapılacaktır. Dört klima için gaz kaçak testi yapılacak kaçak varsa giderilecektir. Dört klima için gaz şarjı yapılacaktır. Kumandası eksik olan bir adet klima için yeni bir kumanda verilecektir.

Genel Özellikler :

- 1) Yüklenici firma sistemin sağlıklı çalışabilmesi adına şartnamede belirtilmeyen bir durum çıksa dahi bunu bedelsiz yapacaktır.
- 2) Sistemde tüm filtreler temizliği yapılacak, kondansere ve bataryalar basınçlı su ve kimyasal madde ile temizliği yapılacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçalar ve işçiliğe en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılacak tüm yedek parçalar idarenin onayıyla montajı yapılacaktır.