

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
2025 YILI TEMMUZ AYI BAKIM ONARIM FAALİYET RAPORU			
SIRA NO	TARİH	YAPILAN İŞİN ADI	BİRİM
1	7/1/2025	BESYO'da yeni takılan klimanın elektrik bağlantısı yapıldı. Fitness salonu önü koridordaki eski armatürün arızası giderildi.	ELEKTRİK
2	7/1/2025	Uzaktan Eğitim'de kaçak akım sigortası değiştirildi.	ELEKTRİK
3	7/2/2025	Sürekli Eğitim damından kantin çocuk parkına projektör takıldı.	ELEKTRİK
4	7/2/2025	Turizm Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi çatısındaki besleme kablosu kesilip bırakılan projektörlerin bağlantıları yapıldı.	ELEKTRİK
5	7/2/2025	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı toplantı odasına priz takıldı. Daire giriş kapısı önü aydınlatma hattı ayrıldı, anahtar daire içine taşındı.	ELEKTRİK
6	7/3/2025	Cumhuriyet Alanı'nda çevre aydınlatmaların zaman saati ayarlandı.	ELEKTRİK
7	7/3/2025	MEİTAM'da sarkan asma tavan yapıldı.	ELEKTRİK
8	7/3/2025	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı fotokopi odasına 2 adet 3'lü grup priz tesisatı çekildi.	ELEKTRİK
9	7/4/2025	Eczacılık Fakültesi damına doğu tarafa projektör takıldı.	ELEKTRİK
10	7/4/2025	Yenişehir Kampüs Kafe'de klima besleme kablosu çekildi.	ELEKTRİK
11	7/4/2025	Sürekli Eğitim damına doğu tarafa iki tane projektör takıldı.	ELEKTRİK
12	7/4/2025	Trafo 5 altı otobüs durağında reklam panosu elektriği ve yemekhane otopark karşısı durağında reklam pano elektriği boşaltıldı, emniyete alındı.	ELEKTRİK
13	7/4/2025	Yenişehir Kampüsü Türkçe Bölümü damına projektör takıldı.	ELEKTRİK
14	7/7/2025	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kapalı tenis kortuna 3 adet projektör takıldı.	ELEKTRİK
15	7/8/2025	Uzaktan Eğitim Bölümü koridoruna iki tane 60x60 led panel takıldı.	ELEKTRİK
16	7/8/2025	Nizamiyede fazla olan kablo kanalları kesildi.	ELEKTRİK
17	7/8/2025	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda arızalı olan trifaze sigorta yenisiyle değiştirildi.	ELEKTRİK
18	7/8/2025	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda yeni topraklama levhaları çakıldı, bağlantıları yapıldı.	ELEKTRİK
19	7/9/2025	Dış İlişkilerde 60x60 led paneller takıldı.	ELEKTRİK
20	7/9/2025	Eczacılık Fakültesi'nde led armatür takıldı.	ELEKTRİK
21	7/9/2025	Yenişehir Kampüs Kafe'de elektrik arızasına bakıldı.	ELEKTRİK
22	7/9/2025	Vural Ülkü Kültür Merkezi altı KGS'de elektrik yoktu, elektrik verildi.	ELEKTRİK
23	7/9/2025	Yenişehir Kampüs Kafe'nin sigorta girişleri yapıldı.	ELEKTRİK
24	7/10/2025	Çiftlikköy Kampüsü'nde arızalı olan trafik ışıkları yapıldı.	ELEKTRİK
25	7/10/2025	Rektörlük güvenlik noktası 1'de atan sigorta arızası giderildi.	ELEKTRİK
26	7/10/2025	Yabancı Diller Yüksekokulu 310 numaralı sınıftaki klimanın elektrik bağlantısı yapıldı.	ELEKTRİK
27	7/11/2025	Derin kuyu park bahçeler çevre sulama motoru sigortası atması, arıza giderildi.	ELEKTRİK
28	7/11/2025	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda klima tesisatı çekildi, aynı yerde bölünen odaya led panel aydınlatma takıldı, aynı yerde buzdolabı için ayrı tesisat çekildi.	ELEKTRİK
29	7/11/2025	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda su arıtma için sıva altı priz takıldı.	ELEKTRİK
30	7/11/2025	Yabancı Diller Yüksekokulu 206 numaralı derslikte takılan klimaya elektrik tesisatı çekildi, arızalı olan besleme sigortası değiştirildi ve 201 numaralı dersliğin klima sigortası değiştirildi.	ELEKTRİK
31	7/14/2025	TR2'de akım trafoları firma tarafından yenilendi.	ELEKTRİK
32	7/14/2025	Vadi Restoran'da arızalı sigorta değiştirildi.	ELEKTRİK
33	7/16/2025	Mühendislik Fakültesi B Blok'ta 2 dersliğe takılan 2 klimanın elektrik bağlantısı yapıldı, aynı yerde başka bir klimanın elektrik hattı yanmış, o da onarıldı.	ELEKTRİK
34	7/17/2025	Dış Hekimliği Fakültesi dekanlık binasında kopan besleme kablosu yapıldı, hasar alan kısımları onarıldı.	ELEKTRİK
35	7/17/2025	Sürekli Eğitim 3 numaralı sınıfının klimasının kablosu bağlandı.	ELEKTRİK
36	7/17/2025	Yenişehir Kampüs'te kondansatörler değişti.	ELEKTRİK
37	7/18/2025	BESYO fitness salonu önünde sigorta arızası giderildi.	ELEKTRİK
38	7/18/2025	Tıp Fakültesi dekanlık giriş KGS'de elektrik kablosu kopmuş, bağlantısı yapıldı, enerji verildi.	ELEKTRİK
39	7/21/2025	Akdeniz Kültür Merkezi'nde yanan VRF dış ünite sigortası değiştirildi.	ELEKTRİK
40	7/22/2025	Kütüphanede iptal olan 3 fazlı klimalar yerine yeni takılan 1 fazlı klimalara göre pano bağlantısı yapıldı.	ELEKTRİK
41	7/24/2025	Hemşirelik Fakültesi kat panosuna besleme hattı çekildi, pano bağlantıları yapıldı ve enerji verildi.	ELEKTRİK
42	7/25/2025	Fen Edebiyat Fakültesi altı tr3 trafo çıkışı kabloların üzeri kapatıldı.	ELEKTRİK
43	7/25/2025	Hemşirelik Fakültesi'nde internet kabini için priz takıldı.	ELEKTRİK
44	7/25/2025	Fen Edebiyat Fakültesi arkasında tr1 arkası yüzeyden giden kablolar yeraltına alındı.	ELEKTRİK
45	7/28/2025	Döner Sermayede düşen 60x60 led paneller monte edildi.	ELEKTRİK
46	7/29/2025	Teknik servis karşısındaki ormanlık alana 4 adet projektör takıldı. Otobüs durağı arkasındaki iki aydınlatma direği arasında besleme hattı çekildi.	ELEKTRİK
47	7/29/2025	Teknik servis karşısındaki durak levhası çakılırken patlayan aydınlatma kablosu tamiri yapıldı.	ELEKTRİK
48	7/30/2025	İktisat Fakültesi'nde fancoilin elektrik bağlantısı yapıldı.	ELEKTRİK
49	7/30/2025	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda arızalı anahtarlar değiştirildi.	ELEKTRİK
50	7/1/2025	Yenişehir Kampüs'te çakıl karolar dizildi.	İNŞAAT
51	7/2/2025	Yabancı Diller Yüksekokulu'nda alçı tamiyatına başlandı.	İNŞAAT
52	7/3/2025	Spor Bilimleri Fakültesi kavaşağındaki bordür taşları onarıldı.	İNŞAAT
53	7/11/2025	Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları koridoru boyandı.	İNŞAAT
54	7/12/2025	Rektörlük yanı otopark çizgileri yapıldı.	İNŞAAT
55	7/16/2025	MESKİ depoda tamir, tadilat ve boya yapıldı.	İNŞAAT
56	7/23/2025	Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde klima drenaj borusuna müdahale edildi, açık yer kapatıldı, alçısı çekildi.	İNŞAAT
57	7/23/2025	Yabancı Diller Yüksekokulu'nda tavanda kabaaran yerlere alçı çekildi, tamiyatı yapıldı.	İNŞAAT
58	7/24/2025	Dış Hekimliği Fakültesi otopark önündeki çukura beton eklendi.	İNŞAAT
59	7/24/2025	Akdeniz Kültür Merkezi merkez deponun WC duvarlarına alçı çekildi.	İNŞAAT
60	7/25/2025	İletişim Fakültesi bilgisayar laboratuvarında alçı tamiyatı yapıldı.	İNŞAAT
61	7/28/2025	İletişim Fakültesi bilgisayar laboratuvarında boyama işi bitti.	İNŞAAT
62	7/30/2025	Yabancı Diller Yüksekokulu 206-204-202-201-200-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312 numaralı sınıfların boyama işi bitti.	İNŞAAT
63	7/29/2025	Akdeniz Kültür Merkezi merkez depo WC'nin seramik kaplaması yapıldı.	İNŞAAT
64	7/1/2025	Amfi tiyatro önünde takılı kalan şamandıra düzeltildi.	MAKİNE
65	7/1/2025	Yenişehir Kampüs Kafe'nin dış kapı kilidi kırıldı.	MAKİNE
66	7/2/2025	Denizcilik Fakültesi bina çevresine 10 adet çöp kovası montajı yapıldı.	MAKİNE
67	7/2/2025	Genç Girişimcilik'te tavan tipi klimaya arızalı parça değiştirildi, gazı tamamlandı, cihaz devreye alındı.	MAKİNE
68	7/2/2025	İletişim Fakültesi'nde klima arızasına bakıldı.	MAKİNE
69	7/3/2025	Dış Hekimliği Fakültesi otopark çıkışında arızalı kapan sabitlendi.	MAKİNE
70	7/3/2025	Kontrol 2 önündeki kapan güvenli hale getirildi.	MAKİNE
71	7/3/2025	Mobilya atölyesinde sundurma üzerine sandviç panel yapıldı.	MAKİNE
72	7/3/2025	Sürekli Eğitim Merkezi'nde motor arızası nedeniyle motor değişimi yapıldı.	MAKİNE

73	7/4/2025	Çiftlikköy Kampüs genelinde çöp kovası montajına başlandı.	MAKİNE
74	7/4/2025	Kütüphane'nin 2. katına salon tipi klimaya gaz verildi.	MAKİNE
75	7/4/2025	Tece Kampüs'te jeneratör yakıtı dolduruldu (500 litre).	MAKİNE
76	7/6/2025	Denizcilik Fakültesi'nde jeneratör faz rölesi arızası vermiş, gerekli müdahale yapıldı, jeneratör devreden alındı.	MAKİNE
77	7/7/2025	Gıda Araştırmaları ve Uygulama Merkezi önünde duba montajı yapıldı.	MAKİNE
78	7/7/2025	İletişim Fakültesi 61 numaralı odanın klima arızası giderildi.	MAKİNE
79	7/7/2025	İletişim Fakültesi 15 numaralı odanın klima arızası giderildi.	MAKİNE
80	7/7/2025	Rektörlük soğutma grupları devreye alındı.	MAKİNE
81	7/7/2025	Rektörlük yanı personel otoparkı deviren KGS sabitlendi.	MAKİNE
82	7/7/2025	Sosyal Bilimler Fakültesi'nde mutfak kliması montajı yapıldı.	MAKİNE
83	7/7/2025	Tıp Fakültesi dekanlık anatomi odasında eksilen klima gazına gaz takviyesi yapıldı.	MAKİNE
84	7/7/2025	Turizm Fakültesi'nde kırılan sıralara kaynak yapıldı.	MAKİNE
85	7/8/2025	Eğitim Fakültesi'nde arızalı hidrofor motoru firma tarafından söküldü.	MAKİNE
86	7/8/2025	İktisat Fakültesi'nde kapı arızaları giderildi.	MAKİNE
87	7/8/2025	Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı önüne duba montajı yapıldı.	MAKİNE
88	7/8/2025	Tece Kampüsü Denizcilik Yüksekokulu'nda arızalı olan klima söküldü.	MAKİNE
89	7/8/2025	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nda tıkalı olan fancoil gideri açıldı.	MAKİNE
90	7/8/2025	Merkez yemekhanede kompresör bağlantıları yapıldı.	MAKİNE
91	7/8/2025	Çiftlikköy Kampüsü yol üstündeki eski çöp kovaları söküldü.	MAKİNE
92	7/9/2025	Fen Edebiyat Fakültesi kimya araştırma laboratuvar 6'da klimanın su arızası giderildi.	MAKİNE
93	7/9/2025	Rektörlük arka giriş eksik duba tamamlandı.	MAKİNE
94	7/9/2025	Stadyum altında arızalı kapı mekanizması ve kapı silindiri değiştirildi.	MAKİNE
95	7/9/2025	Stadyum altında tuvalet kapıları körlendi.	MAKİNE
96	7/9/2025	Tece rektörlük konutunda pencere arızasına müdahale edildi.	MAKİNE
97	7/9/2025	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu müdürü sekreter odasında kapasitör değişimi yapıldı.	MAKİNE
98	7/9/2025	Yenişehir Sürekli Eğitim Merkezi derslik 5'te klima değişimi yapıldı.	MAKİNE
99	7/10/2025	Çiftlikköy Kampüs geneli eski çöp kovaları sökülüp yeni kovaların montajı yapılmaya başlandı.	MAKİNE
100	7/10/2025	Merkez yemekhanede soğutma sisteminin gaz ve bakımları yapıldı.	MAKİNE
101	7/10/2025	Mühendislik Fakültesi önünde eski sundurma söküldü, yenisi yapıldı.	MAKİNE
102	7/10/2025	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda klima montajı yapıldı.	MAKİNE
103	7/10/2025	Sürekli Eğitim Merkezi'nde toplantı masası söküldü, yeni masa takıldı.	MAKİNE
104	7/10/2025	Yabancı Diller Yüksekokulu 206 numaralı derslikte arızalı klima söküldü.	MAKİNE
105	7/11/2025	Akdeniz Kültür Merkezi'nde jeneratör faz koruma rölesi değiştirildi, otomatığe alındı.	MAKİNE
106	7/11/2025	Denizcilik Fakültesi'nde jeneratörün faz koruma rölesi değiştirildi.	MAKİNE
107	7/11/2025	Tıp dekanlıkta güvenlik odasının arızalı penceresine müdahale edildi.	MAKİNE
108	7/13/2025	Prof. Dr. Erdal Baykan Cami'de soğutma kontrolleri yapıldı.	MAKİNE
109	7/14/2025	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda klima montajı yapıldı.	MAKİNE
110	7/14/2025	Gençlik akademisinde kapı kolu değişimi yapıldı.	MAKİNE
111	7/14/2025	Hukuk müşavirliğinde klima drenaj pompası arızası giderildi.	MAKİNE
112	7/14/2025	MEİTAM'da 2 adet asansör okuyucu tüpleri değiştirildi.	MAKİNE
113	7/14/2025	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda sebil kapağı sabitlendi.	MAKİNE
114	7/14/2025	Rektörlük soğutma grupları devreye alındı.	MAKİNE
115	7/16/2025	Eğitim Fakültesi'nde 300 litre genleşme tankı membranı değiştirildi, hidrofor motoru tamirden geldi, montajı yapıldı, sistem aktif çalışıyor.	MAKİNE
116	7/16/2025	Gençlik akademisinde klima drenaj hattı eğim sorunu giderildi.	MAKİNE
117	7/16/2025	İktisat Fakültesi'nde soğutma sistemi devreye alındı.	MAKİNE
118	7/16/2025	Sürekli Eğitim Merkezi'nde klima kompresörü değiştirildi.	MAKİNE
119	7/17/2025	Ahmet Çamsarı Konferans Salonu'nda klima montajı yapıldı.	MAKİNE
120	7/17/2025	Fen Fakültesi'nde klima montajı yapıldı.	MAKİNE
121	7/17/2025	İletişim Fakültesi'nde kamera odası klimasına gaz verme işlemi yapıldı.	MAKİNE
122	7/17/2025	Konuk Evi A Blok'ta VRF klimalar devreye alındı, sistem çalışıyor.	MAKİNE
123	7/17/2025	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı toplantı salonunda klima dış ünite kartı montajı yapıldı.	MAKİNE
124	7/17/2025	Stadyum altı kapıların üzerine plaka yapıldı.	MAKİNE
125	7/18/2025	1000 tonluk hidrofor motoru tamirden geldi, yerine montajı yapıldı.	MAKİNE
126	7/18/2025	Akdeniz Kültür Merkezi'nde VRF klima elektrik dalgalanmasından arızaya girdi, sistem resetlenerek devreye alındı.	MAKİNE
127	7/18/2025	İktisat Fakültesi'nde ana hat soğutma boruları terleme sorununa lokal olarak müdahale edildi.	MAKİNE
128	7/18/2025	İktisat Fakültesi'nde fancoil arızaları giderildi.	MAKİNE
129	7/18/2025	Gençlik akademisinde arızalı tuvalet kapısı onarıldı.	MAKİNE
130	7/18/2025	Konuk Evi A Blok'ta 100 litre genleşme tankı değişimi yapıldı.	MAKİNE
131	7/18/2025	Kütüphane toplantı salonunda klima kompresörü değiştirildi.	MAKİNE
132	7/18/2025	Sürekli Eğitim'de splint klima arızası giderildi.	MAKİNE
133	7/18/2025	Üniversite girişinde kamera direği montajı yapıldı.	MAKİNE
134	7/20/2025	Makarna Evi'nde foseptik motorunun şamandırası değişti, motor aktif halde.	MAKİNE
135	7/20/2025	Makarna Evi'nde foseptik temizliği yapıldı.	MAKİNE
136	7/21/2025	Konservatuvar 'da kompresör değişimi yapıldı.	MAKİNE
137	7/21/2025	Konuk Evi C Blok 701 numaralı odanın klima drenaj hattına müdahale edildi.	MAKİNE
138	7/21/2025	Kütüphanede klima sökümleri işleri yapıldı.	MAKİNE
139	7/22/2025	Akdeniz Kültür Merkezi'nde yangın alarm sistemi arızası giderildi.	MAKİNE
140	7/22/2025	İktisat Fakültesi'nde soğutma grupları devreye alındı.	MAKİNE
141	7/22/2025	Sosyal Bilimler Yüksekokulu'nda kapı pencere arızalarına müdahale edildi.	MAKİNE
142	7/22/2025	Tıp Fakültesi dekanlıkta tavan tipi klima su kaçağına müdahale edildi.	MAKİNE
143	7/22/2025	Vadi Restoran'da vantilatör montajı yapıldı.	MAKİNE
144	7/22/2025	Yemekhanede soğutma gruplarının kompresör montajı tamamlandı, sistem devreye alındı, iki ünite aktif çalışıyor.	MAKİNE
145	7/23/2025	Gençlik akademisinde arızalı olan sabunluk değiştirildi.	MAKİNE
146	7/23/2025	Gençlik akademisi WC kapısına 2 adet menteşe takılarak yerine montajı yapıldı.	MAKİNE
147	7/23/2025	İktisat Fakültesi'nde terleme olan bölgelere izolasyon yapıldı.	MAKİNE
148	7/23/2025	Vadi futbol sahasında kırılan kale direkleri kaynatıldı.	MAKİNE

149	7/23/2025	Konuk Evi A Blok 106 numaralı odada iç ünite sensörü değiştirildi.	MAKİNE
150	7/23/2025	Sosyal Bilimler Enstitüsü sekreteri odasında klima su arızası giderildi.	MAKİNE
151	7/23/2025	Sürekli Eğitim Merkezi 3 numaralı derslikte klima motoru değişimi için söküm yapıldı.	MAKİNE
152	7/23/2025	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı satın alma bölümünde klima drenaj hattı çekildi.	MAKİNE
153	7/23/2025	Yemekhanede üfleme ve ortam sıcaklığı iki cihaz devrede.	MAKİNE
154	7/24/2025	Tece rektörlük konutunda klima montajı yapıldı.	MAKİNE
155	7/24/2025	Tıp Fakültesi derslik 1'de klima santrali arızalı fan kasnak tamiri yapılarak montajı yapıldı.	MAKİNE
156	7/24/2025	Yemekhane soğutma grupları direr filtresi değiştirildi.	MAKİNE
157	7/25/2025	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda klima santrali arızalı motor mimarlıktan alınan çıkma motorla değiştirildi, sistem çalışıyor.	MAKİNE
158	7/25/2025	Turizm Fakültesi sekreterinin klimasında su akıtma sorununa müdahale edildi.	MAKİNE
159	7/26/2025	Çarşı Kafe'de patlak membran yenisiyle değiştirildi, motorlar devreye alındı.	MAKİNE
160	7/26/2025	Makarna Evi önünde foseptik pompası değiştirildi.	MAKİNE
161	7/28/2025	Fen Fakültesi biyoloji bölümü alan dalı odasında klima arızası giderildi, klima gazı verildi.	MAKİNE
162	7/28/2025	İktisat Fakültesi'nde fancoil tesisatı yalıtım tamirati yapıldı.	MAKİNE
163	7/28/2025	Mimarlık Fakültesi hidrofor sisteminde oluşan arızaya müdahale edildi.	MAKİNE
164	7/28/2025	Rektörlük binası zemin kat erkek WC'sinde kapı boydan kesilerek yerine montajı yapıldı.	MAKİNE
165	7/29/2025	Fen Fakültesi önünde çöp kovaları montajı yapıldı.	MAKİNE
166	7/29/2025	Fen Fakültesi'nde kapı kolu ve iç mekanizma değiştirildi.	MAKİNE
167	7/29/2025	Park bahçeler birimine ait tırmıklar tamir edilerek kaynakları yapıldı, kullanılabilir hale getirildi.	MAKİNE
168	7/29/2025	Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda r32 klima gaz dolumu yapıldı.	MAKİNE
169	7/30/2025	İletişim Fakültesi'nde çay ocağının ve toplantı salonun klimalarına gaz verildi.	MAKİNE
170	7/30/2025	İletişim Fakültesi haber atölyesinde klimanın gaz kaçağı tamiri yapıldı.	MAKİNE
171	7/30/2025	Mimarlık Fakültesi'nde tamirden gelen pompa montajı yapıldı.	MAKİNE
172	7/30/2025	Turizm Fakültesi'nde klima arızası giderildi.	MAKİNE
173	7/31/2025	Derinkuyu'nun arızalı motoru firma tarafından söküldü.	MAKİNE
174	7/31/2025	Nevit Kodallı'da soğutma sistemi drenaj tıkanıklığı giderildi.	MAKİNE
175	7/31/2025	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda tuvalet aspiratör motoru yanmış, firma tarafından söküldü.	MAKİNE
176	7/1/2025	Spor Bilimleri Fakültesi'nde klozet bakımları yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
177	7/1/2025	Bin tonluk depo su seviyesi ölçüldü.	SIHHİ TESİSAT
178	7/1/2025	Derin kuyu aktif çalışıyor.	SIHHİ TESİSAT
179	7/1/2025	Diş Hekimliği Fakültesi tıbbi atık alanında çöken beton logar kapağı yerine demirden kapak yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
180	7/1/2025	Konuk Evi B Blok'ta boyler soğuksu besleme hattına çek valf montajı yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
181	7/1/2025	Yenişehir Kampüsü Türkçe bölümünde sifon değişti.	SIHHİ TESİSAT
182	7/2/2025	Tıp Fakültesi Dekanlık derslikler tarafındaki tıkanıklığa makineyle müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
183	7/3/2025	Hukuk müşavirliğinde drenaj pompası yenisi ile değiştirildi.	SIHHİ TESİSAT
184	7/3/2025	Konuk Evi B Blok'ta pompalar devreye alındı, hatta su verildi.	SIHHİ TESİSAT
185	7/3/2025	Konuk Evi B Blok su deposunda şamandıra elektrik uçları emniyete alındı.	SIHHİ TESİSAT
186	7/3/2025	Rektörlük giriş kat bayan WC'de tıkanıklık giderildi.	SIHHİ TESİSAT
187	7/3/2025	Tece konutlar 3.kat 5 numara odanın klozet arızası giderildi.	SIHHİ TESİSAT
188	7/3/2025	Tece lojman önünde logar temizliği yapıldı, tıkanıklıklara müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
189	7/3/2025	Tıp Fakültesi Dekanlık'ta su kaçağına müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
190	7/4/2025	Rektörlük katı bay WC'de su kaçağına müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
191	7/4/2025	Yenişehir Sürekli Eğitim Merkezi'nde klozet arızalarına müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
192	7/7/2025	Konuk Evi A Blok 102 numaralı odada yer süzgeci değiştirildi.	SIHHİ TESİSAT
193	7/7/2025	Mühendislik Fakültesi A Blok çatı katında çürüyen depoya tapa vurulma işlemi yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
194	7/8/2025	Bin tonluk depo su seviyesi ölçüldü.	SIHHİ TESİSAT
195	7/10/2025	Hemşirelik Fakültesi'nde su kaçağına müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
196	7/11/2025	Prof. Dr. Erdal Baykan Cami'de su deposu kontrol edildi.	SIHHİ TESİSAT
197	7/11/2025	Eski Makarna Evi'nde pis su pompalar kontrol edildi.	SIHHİ TESİSAT
198	7/11/2025	Turizm Fakültesi bayan mescitte taharet musluğu değiştirildi.	SIHHİ TESİSAT
199	7/15/2025	Konuk Evi A Blok'ta sıcak su arızası giderildi.	SIHHİ TESİSAT
200	7/15/2025	1000 tonluk depo su seviyesi ölçüldü.	SIHHİ TESİSAT
201	7/15/2025	Derin kuyu pompalar aktif çalışıyor.	SIHHİ TESİSAT
202	7/16/2025	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili Bölümü erkek WC'nin klozet arızasına müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
203	7/16/2025	Tıp Fakültesi dekanlık bay personel WC'de kumanda paneli mekanizması değiştirildi, arıza giderildi.	SIHHİ TESİSAT
204	7/17/2025	Tıp Fakültesi dekanlık derslikler yanı pis su hattı ve temiz su hattı bağlandı.	SIHHİ TESİSAT
205	7/17/2025	Yabancı Diller Yüksekokulu'nda pisuvar arızasına müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
206	7/18/2025	Fen Bilimleri Enstitüsü klozetinde tıkanıklık kontrol edildi, tıkanıklık rastlanmadı.	SIHHİ TESİSAT
207	7/18/2025	Gençlik akademisinde bulaşık makinesi için çeşme takıldı.	SIHHİ TESİSAT
208	7/18/2025	İktisat Fakültesi öğrenci WC'de taharet musluğu değiştirildi.	SIHHİ TESİSAT
209	7/18/2025	Yenişehir Kampüsü'te tubam arızalı klozet musluğu değiştirildi, arıza giderildi.	SIHHİ TESİSAT
210	7/20/2025	Konuk Evi B Blok 306 numaralı odanın klozet arızası yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
211	7/20/2025	Konuk Evi C Blok 605 numaralı odanın klozet arızası yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
212	7/21/2025	Dağlı gurubu temiz su hattı patlağına müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
213	7/21/2025	Fen Bilimleri Enstitüsü'nde klozet kapağı değişimi yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
214	7/21/2025	MEİTAM'da pis su pompası çıkan kaplin yenisiyle değişti, yerine takıldı.	SIHHİ TESİSAT
215	7/21/2025	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda dışarıya su hattı çekildi, musluk takıldı.	SIHHİ TESİSAT
216	7/22/2025	Akdeniz Kültür Merkezi merkez depoda açılan kapı temiz su hattı kaydırma işlemi yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
217	7/22/2025	Akdeniz Kültür Merkezi'nde arızalı klozetlere müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
218	7/22/2025	Bin tonluk depo su seviyesi ölçüldü.	SIHHİ TESİSAT
219	7/22/2025	Derin kuyu pompalar aktif çalışıyor.	SIHHİ TESİSAT
220	7/22/2025	Konuk Evi B Blok 306 numaralı odada arızalı klozete müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
221	7/23/2025	Fen Fakültesi'nde çıkma arızalı vana yenisiyle değiştirildi.	SIHHİ TESİSAT
222	7/24/2025	Rektörlük zemin kat bayan WC tıkanıklıkları açıldı.	SIHHİ TESİSAT
223	7/25/2025	Akdeniz Kültür Merkezi genç girişimcilik bayan WC'nin klozet arızası giderildi.	SIHHİ TESİSAT
224	7/25/2025	İletişim Fakültesi WC'lerin genel bakım yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
225	7/25/2025	Rektörlük zemin kat personel bay bayan WC tesisatlarının döşemesi bitti.	SIHHİ TESİSAT
226	7/28/2025	Denizcilik Fakültesi'nde havuz dolumu yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
227	7/28/2025	İktisat Fakültesi'nde dışarıya su hattı çekildi, musluklar takıldı.	SIHHİ TESİSAT
228	7/28/2025	Rektörlük ikinci kat çay ocağına bakıldı.	SIHHİ TESİSAT
229	7/28/2025	BESYO'da duş ve banyo bataryası değiştirildi.	SIHHİ TESİSAT
230	7/29/2025	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda kırık klozet kapakları değiştirildi.	SIHHİ TESİSAT
231	7/29/2025	Bin tonluk depo su seviyesi ölçüldü.	SIHHİ TESİSAT
232	7/29/2025	Derin kuyu pompalar aktif çalışıyor.	SIHHİ TESİSAT
233	7/29/2025	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı çay ocağında tıkanıklık tespit edildi, arızaya müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT

234	7/29/2025	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda arızalı olan batarya yenisiyle değiştirildi.	SIHHİ TESİSAT
235	7/29/2025	Tıp Fakültesi dekanlık mutfağında eski batarya yenisiyle değiştirildi.	SIHHİ TESİSAT
236	7/30/2025	Nevit Kodallı'da kırık klozet kapaklarının değişimi yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
237	7/30/2025	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu elektrik elektronik laboratuvarı WC'nin temiz su ana hat besleme borusu tamir edildi, tekrardan su verildi.	SIHHİ TESİSAT
238	7/30/2025	Yenişehir Kampüs Sürekli Eğitim'de genel WC bakımı yapıldı.	SIHHİ TESİSAT
239	7/31/2025	Amfi tiyatro önünde tıkanıklığa müdahale edildi.	SIHHİ TESİSAT
240	7/31/2025	Konuk Evi A Blok 106 numaralı odanın lavabo bataryası değiştirildi.	SIHHİ TESİSAT
241	7/31/2025	Konuk Evi C Blok 603 numaralı odada klozet arızasına bakıldı.	SIHHİ TESİSAT
242	7/31/2025	Teras Kafe'de genel WC bakım tamamlandı.	SIHHİ TESİSAT
243	7/31/2025	Yenişehir Sürekli Eğitim Merkezi'nde klozet kapağı takıldı.	SIHHİ TESİSAT