

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi , Tece Kampüsünde jeneratörün otomatik transfer panosunun satın alımı.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik Şartname (1 Syf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Otomatik Transfer Panosu	Adet	1		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Tece Kampüsü Rektörlük lojmanlarında 300 kVA gücündeki jeneratöre otomatik transfer panosunun montaj edilmesini kapsamaktadır.

Yapılacak İşlemler :

- 1) Yüklenici firma 400 A otomatik transfer panosunun montajını yapacaktır. Pano yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Pano montajı esnasında gerek duyulacak 400 A Kontaktör, 1X95 mm² NYY kablo, referans kablosu, kablo pabuçları bu işin içerisinde olup ayrıca fiyatlandırılmayacaktır. Bu nedenle istekli firmalar işi yerinde görmesi gerekmektedir. Aksi durumda teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) Yüklenici firma bu işin yapımında kaliteli malzeme kullanılacak olup idarenin onayı olmadan malzeme kullanamayacaktır
- 3) Transfer Panosu TSE ve CE belgeli olacak olup yüksek kalitede bir ürün olacaktır.
- 4) İşin yapımı esnasında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri firma alacaktır.
- 5) Bu iş kapsamında demontaj edilen parçalar idareye teslim edilecektir.