

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi , Sosyal Bilimler MYO çatısı üzerinde bulunan su deposunun bağlantılarının yapılarak kullanılır hale getirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik Şartname

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Sosyal Bilimler MYO Su Deposu Bağlantı Yapılması İşİ	Adet	1		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

MEÜ. SOSYAL BİLİMLER M.Y.O SU DEPOSU BAĞLANTI İŞİNİN TANIMI

Sosyal Bilimler MYO çatısına çıkan 2" temiz su hattının, 5 ton paslanmaz su deposuyla bağlantısı bulunmamakta. Su deposunun kullanılabilmesi için gerekli bağlantılar yapılarak depo kullanılır hale getirilecektir.

Çatıya çıkan su hattında boşa duran ppr-c boru iptal edilecek, boşa çıkan ağız depo alt kısmından bağlantı yapılacak geri tepme ventili ve küresel vana kontrolün göstereceği şekliyle bağlanacaktır.

Yine çatıya çıkan temiz su hattı; hatta su varken depoyu doldurma hattı olarak kullanılacak, su yokken depodan kullanım suyunu besleyecek bağlantıları yapılacaktır. Kullanım suyu bağlantısı için depo ortasında bulunan (kontrolün göstereceği) ağız kullanılacak, küresel vana ve geri tepme ventili konulacaktır. Depo dolumu için üstte bulunan dolum ağzına yine aynı hattan kol alınacak, küresel vana ve flatör (kontrolün göstereceği şekliyle) takılacaktır.

Yangın hattı için çekilen boru hattının da depo ile bağlantısı küresel vana kullanılarak yapılacaktır.

Depo sızdırmaz hale gelecek, gerekli bağlantılar yapılarak hem kullanım suyu hattı hem de yangın hattı su kesildiğinde depodan beslenebilir olacaktır.

MAKİNE TESİSATI POZ TARİFLERİ

İşin Adı: MEÜ. SOSYAL BİLİMLER M.Y.O SU DEPOSU BAĞLANTI İŞİ

Sayfa No : 1

Tarih :

Sıra No	1
Poz No	25.144.1007
Tanımı	Flotör 2" 500mm.
Birimi	AD
Tarifi	Küre veya açık küre biçiminde, içine su almayacak şekilde muntazam sert plastikten şamandırısı, pirinçten kolu, kapatıcısı ve bağlantı rakorları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

Sıra No	2
Poz No	25.305.2105/B
Tanımı	Pn 20 polipropilen 11/2" ø50/8,4 mm temiz su boruları (Bina dışında kanallar içinde döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birimi	MT
Tarifi	TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip: 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. Birim Fiyata Dahil: Bina dışında kanallar içinde kullanılan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı ve vidalı olarak bağlanmaları halinde kullanılan bir tarafı kaynaklı diğer tarafı pirinç vidalı olarak kullanılan polipropilen PPR-C tip 3ten mamul dirsek manşon, "T" istavroz, redüksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi bağlantı parçaları ile plastik ve metal kelepçe, askı, kovan gibi her türlü tespit malzemesi bedeli olarak montajlı polipropilen boru tutarı dahildir.

Sıra No	3
Poz No	25.320.2106
Tanımı	50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
Birimi	AD
Tarifi	2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların tüm bağlantı elemanları ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı.

Sıra No	4
Poz No	25.325.2106
Tanımı	Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 50mm, 2"
Birimi	AD
Tarifi	Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli yada oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.