

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi , Mühendislik Fakültesi Dekanlık binasının soğutma grubunda bulunan kullanım ömrünü tamamlamış pompanın yenilenmesi amacıyla yeni pompa alım işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ...

Yalnız..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teknik şartname (1 Syf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	1,2 kW Dikey Milli Paslanmaz Pompa (Montaj dahil)	Adet	1		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy kampüsü içerisinde bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanlığının soğutma sisteminde kullanılan hidrofor pompasının temin edilmesi ve yerine montajlanmasını kapsamaktadır.

Satın alınacak malzeme:

- 1 adet dik milli pompa

Yapılacak işler:

1. Yüklenici firma aşağıda teknik özellikleri yazan dik milli pompayı temin edecektir.
2. Temin edilen pompa belirtilen Mühendislik Fakültesi Dekanlığının soğutma sistemine montajı yapılacaktır. Montaj esnasında boru çapları uygun olmayan borular flanşlarla ve dirseklerle uygun hale getirilecektir. İlave boru, dirsek ve flanş gerektirmesi durumunda ilave ücret ödemesi yapılmayacaktır. Bu nedenle istekli firma teklif vermeden önce yerinde yapılacak işi görmesi gerekmektedir.
3. Pompaların elektrik tesisatı, mevcut koruma ve kumanda panosu değiştirilecektir.
4. Yüklenici firma pompanın montajı ve elektrik bağlantılarının yapılmasına müteakip Sistemi çalıştırarak idareye teslim edecektir.
5. Yapılan iş en az 1 yıl garanti kapsamında değildir,
6. İşin yapımı esnasında iş güvenliğine karşı yüklenici firma gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır. Meydana gelebilecek bir iş kazasına karşı idare sorumlu olmayacaktır,

Pompanın Teknik Özellikleri:

Pompanın hızı: 2900 rpm
Nominal debi: 3.1 m³/h
Nominal basma yüksekliği: 70.1 m
Kademe sayısı: 10
Birincil salmastra: AVBE
Etiket üzerindeki onaylar: CE, ACS, TR, EAC
Eğri toleransı: ISO9906:2012 3B
Pompa gövdesi: Dökme demir
Kademeler: Paslanmaz çelik DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Flanş standardı: WHITWORTH DIŞLI RP
Nominal güç: 1.2 kW
Ana frekans: 50 Hz
Nominal voltaj: 3 x 220-240D/380-415Y V
Verimlilik: IE2 79,6 %
IE Verim sınıfı: IE2