

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Çiftlikköy Kampüsü 1000 Tonluk Fosseptik Çukurunda Arızalanan Pompanın Bakım ve Onarım İşİ.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam² TL ... Yalnız

.....
..... anahtar
teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı —
Kaşe ve İmza³

Ekler:

1-Teknik Şartname (2 Sf)

2-

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampusu, 1000 Tonluk Fosseptik Çukurunda arızalanan 11 HP pompanın yerinden sökülerek bakım ve onarımın yapılması ve yerine montaj edilerek çalışır vaziyette teslim edilmesini kapsamaktadır.

Yapılacak İşlemler :

- 1) Çiftlikköy Kampüsü 1000 tonluk Fosseptik çukurunda 11 HP gücünde pompa çıkarılacaktır.
- 2) Çıkarılan motor ve pompanın 4 adet rulmanı, 2 adet arka rulman kapağı, 2 adet mekanik salmastrası, 2 adet yağ keçesi, 2 adet rulman oringi, 2 adet gövde oringi ve yağı değiştirilecektir.
- 3) 11 HP motorun sarımları yanmış olup yeniden sarılacaktır.
- 4) Pompanın genel bakım ve temizliği yapılacaktır.
- 5) Pompa bakım ve onarımının ardından tekrardan 1000 Tonluk Fosseptik çukuruna montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Genel Şartname :

- 1) Yüklenici firma tamirini veya arızasını giderdiği ürün ile ilgili yedek parça kullanımında mutlaka ürünle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
- 2) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 5) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.