

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Çiftlikköy Kampüsü ana fosseptik çukurunda bulunan pompanın bakım ve onarımı.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	RULMAN KAPAĞI	Adet	1		
2	YAĞ HAZNESİ	Adet	1		
3	RULMAN	Adet	2		
4	10 MT. ARMUT ŞAMANDRA	Adet	1		
5	GÖVDE ORİNGİ	Adet	2		
6	MEKANİK SALMASTRA	Adet	1		
7	7,5 KW MOTOR SARIMI	Adet	1		
8	POMPA TEMİZLİK VE TAMİR	Adet	1		
9	POMPA DEMONTAJ VE MONTAJ	Adet	1		
10	YAĞ	Adet	1		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)					
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampusu içerisinde 1000 Tonluk Fosseptik arızalı 7.5 kW gücündeki pis su drenaj pompasının çıkarılarak bakım ve onarımının yapılması ve tekrar yerine montaj edilerek çalışır vaziyette teslimini kapsamaktadır.

Yapılacak İşlemler :

- 1) 1000 tonluk fosseptik çukurundan 7,5 kW gücünde motor calaska sistemi ile çıkarılacaktır.
- 2) 2 adet rulman , 1 adet rulman kapağı ve 2 adet gövde oringi değiştirilecektir.
- 3) 7.5 kW motorun sarımı yeniden yapılacak ve mekanik salmastra değişecektir.
- 4) Yağ haznesi değişecek ve yağ ilavesi yapılacaktır.
- 5) Pompanın tüm temizlik ve bakımları yapılarak yine calaska yardımıyla yerine montajı yapılacaktır.
- 6) Yüklenici firma çalışır vaziyette idareye teslim edecektir.

Genel Şartname :

- 1) Yüklenici firma tamirini veya arızasını giderdiği ürün ile ilgili yedek parça kullanımında mutlaka ürünle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
- 2) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 5) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.
- 6) İstekli firmalar yapılacak işi yerinde görmek zorundadırlar. Yerinde görülmeden verilecek teklifler geçersiz sayılacaktır.