

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi , derinkuyuda bulunan dalgıç pompanın bakım onarımının yapılması ve dalgıç pompadan daha fazla su çekilebilmesi için daha derine indirilmesi işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....

..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teknik Şartname 1 syf

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Dalgıç pompa bakım onarım işi (Derin kuyu)	Adet	1		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampusu, derin kuyuda bulunan pompa arızalanmış olup, pompanın çıkarılarak gerekli bakım onarım işinin yapılarak yerine montajını kapsamaktadır.

Yapılacak İşlemler :

- 1) Derin kuyuda bulunan yaklaşık 90 metre derinlikte bulunan 15 HP gücündeki pompa 4 inç PVC kolon borusundan düşmüş olup, yaklaşık 120 derinlikten pompa kurtarıcı ile pompa çıkarılacaktır.
- 2) Düşmeye bağlı olarak zarar gören pompanın bakım ve onarımları yapılarak çalışır hale getirilecektir.
- 3) Kuyuda 4 İnç PVC kolon borularına ilave olarak 12 adet 3 metre uzunluğunda 4 İnç PVC kolon boruları ilave edilerek dalgıç pompanın derinliği 36 metre kadar uzatılacaktır.
- 4) Pompanın alt ve üst adaptörleri zarar görmüş olup yenileri değişimi yapılacaktır.
- 5) Pompanın tekrar düşmeye karşı önlem alınması amacıyla 120 metre uzunluğunda halat ile birlikte tekrardan yerine monte edilecektir.
- 6) Pompanın mevcut kablosu düşmeye karşı zarar gördüğünden 120 metre 3X10 mm2 TTR yassı kablo yenilenecektir. Ayrıca 120 metre 3X1,5 mm2 TTR sinyal kablosu yenilenecektir. Demontaj edilen kablo idareye teslim edilecektir.
- 7) Mevcut panoda soft starter ve pano malzemeleri tamamıyla yenilenecektir.
- 8) Kuyu çıkış vanası ve tesisat malzemeleri yenileri ile değiştirilecektir.
- 9) Pompa tekrardan yerine monte edilerek çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

Genel Şartname :

- 1) Yüklenici firma tamirini veya arızasını giderdiği ürün ile ilgili yedek parça kullanımında mutlaka ürünle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
- 2) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 5) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.
- 6) İstekli firmalar yapılacak işi yerinde görmek zorundadırlar. Yerinde görülmeden verilecek teklifler geçersiz sayılacaktır.