

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Derin kuyuda bulunan Dalgıç Motorun kablo arızasının giderilmesi ve montajı.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Dalgıç Pompanın Çıkarılması ve Tekrar Yerine Montajı	adet	1		
2	3 X 10 mm ² Yassı Dalgıç Pompa Kablosu	metre	100		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)					
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampusu, Derin kuyuda bulunan 90 metre derinlikteki dalgıç motorun vinç yardımıyla yerinden çıkarılarak elektrik kablosunun yenilenmesi ve tekrar yerine montaj edilmesini kapsamaktadır.

Yapılacak İşlemler :

- 1) Derin kuyuda 90 metre derinlikte bulunan 25 HP gücündeki dalgıç motor vinç yardımıyla çıkarılacaktır.
- 2) Dalgıç motorun mevcut kablosu sökülerek idareye teslim edilecektir.
- 3) Dalgıç motorun 3X10 mm² kesitli H07VVH6 Yassı bakır kablo kullanılarak elektrik kablosu yenilenecektir. Kullanılacak kablo tek parça olacak olup 100 metre olarak montaj edilecektir.
- 4) Kablo montaj edildikten sonra dalgıç motor yine aynı şekilde vinç yardımıyla yerine montaj edilecektir.

3X10 mm² H07VVH6 Yassı Kablo Teknik Özellikleri

Maximum çalışma sıcaklığı: 70 Derece
Maximum kısa devre sıcaklığı: 160 Derece (max.5 sn)
Anma gerilimi: 300/500 V

Genel Şartname :

- 1) Yüklenici firma tamirini veya arızasını giderdiği ürün ile ilgili yedek parça kullanımında mutlaka ürünle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
- 2) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 5) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.