

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi Tece Kampsüünde temiz su hidroforunda arızalanan 2 adet motopompun yenilenmesi ve kullanım ömrünü tamamlamış ve paslanmış kollektörün yenilenmesi işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik Şartnamer (1 Syf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Hidrofor Motorları ve Kollektör Yenilenmesi İşi	Adet	1		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Tece Kampüsü bulunan hidrofor sistemindeki 2 adet 4 kW motorun ve 1 adet 2 İnç kollektörün yenilenmesi işini kapsamaktadır.

Teknik Özellikler :

- 1) Hidrofor sisteminde bulunan 2 adet 4 kW gücündeki motor arızalanmış olup sökülerek idareye teslim edilecektir.
- 2) Mevcut 2 inç temiz su kollektörü kullanım ömrünü tamamlamış olması sebebiyle yeni 2 inç galvanizli kollektör ile değişimi yapılacaktır.
- 3) Sökülen 2 adet 4 kW motorun yerine yine aynı özelliklerde yeni 2 adet motor temin edilerek montajı yapılacaktır. Montaj edilecek motopomp 4 kW gücünde 8 kademeli dikey milli motopomp olacaktır.
- 4) İşin yapımı esnasında ihtiyaç duyulacak tüm malzemeler fiyata dahil olacaktır.
- 5) İstekli firma montajını yapacak ve çalışır vaziyette idareye teslim edecektir.

b) Genel Şartname :

- 1) Yüklenici firma tamirini veya arızasını giderdiği ürün ile ilgili yedek parça kullanımında mutlaka ürünle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
- 2) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 5) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.
- 6) İstekli firma işin yapımı esnasında her türlü iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.