

## GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

### MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	MEİTAM Soğutma Grubu(Chiller) ve Kütüphane Daire Başkanlığında bulunan Salon ve Split Klimaların Bakım ve Onarım işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası <sup>1</sup>	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam<sup>2</sup> ... TL ...Yalnız .....  
..... bedel karşılığında  
yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –  
Kaşe ve İmza<sup>3</sup>

Ekler:

1-Teknik Şartname (1 Sf)

<sup>1</sup>Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

<sup>2</sup>Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

<sup>3</sup>Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

## MERSİN ÜNİVERSİTESİ

### İLERİ TEKNOLOJİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (MEİTAM) VE KÜTÜPHANE DAİRE BAŞKANLIĞI CHİLLER ve SOĞUTMA GRUBU

#### BAKIM VE ONARIMI

#### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname; İleri Teknoloji Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezinde bulunan arızalı Chillerin ve Kütüphane Daire Başkanlığında bulunan Salon ve Split Klimaların bakım ve onarımının yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesini kapsamaktadır.

#### Teknik Özellikler :

##### a) MEİTAM CHİLLER SOĞUTMA GRUBU İÇİN :

- 1) Chiller ünitesinde bulunan elektronik Expansion Valf arızalı olup yenisi ile değiştirilecektir.
- 2) Sistemde bulunan 4 adet Dryer Filtre yenisi ile değişimi yapılacaktır.
- 3) Sisteme yeniden R 134A gaz şarjı yapılacaktır. Gazlarının tamamlanmasına müteakip gaz testi yapıp gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilecektir. Gaz kaçağı olması durumunda gaz kaçağı giderilecektir.
- 4) Sistemin komple temizliği azot gazı ile yapılacaktır.

##### b) KÜTÜPHANE DAİRE BAŞKANLIĞI :

- 1) Kütüphane Daire Başkanlığında 23 adet klimanın genel filtre temizliği ve kontrolleri yapılacaktır.
- 2) Bir adet Salon tipi klimanın kart tamiri yapılacak ve gaz şarjı yapılacaktır.
- 3) Bir adet Salon tipi klimanın dış fan motoru arızalı olup yenisi ile değiştirilecektir.
- 4) Bir adet salon tipi klimanın kompresör motoru arızalı olup yenisi ile değişimi yapılacaktır.
- 5) Salon tipi klimanın kontaktörü değiştirilecek olup elektrik tesisatı yenilenecektir
- 6) Bir adet salon tipi klimanın 3 adet gaz şarjı yapılacaktır.
- 7) Bir adet duvar tipi klimanın kondansatörü değiştirilecektir.
- 8) 3 adet salon tipi klimanın gaz şarjı yapılacaktır.
- 9) Bir adet duvar tipi klimanın alıcı göz kartı yenilenecektir.

#### Genel Özellikler :

- 1) Yüklenici firma işin içerisinde ön görmediği malzeme hariç işlere karşı hiçbir ilave ücret talebinde bulunmayacaktır.
- 2) Yüklenici firma işi eksiksiz tamamlayarak sistemi çalışır vaziyette teslim edecektir.
- 3) İşin yapımı esnasında yüklenici firma iş sağlığı ve güvenliğine karşı her türlü tedbiri almak zorundadır.
- 4) Kullanılan malzemeler TSE belgeli olacak ve en az 2 yıl garantili olacaktır.
- 5) Kullanılacak malzemeler idarenin onayından sonra montajı yapılacaktır.