

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Meski Su Sayac Montajı ve Vana Demontaj-Montaj işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ekler:

1-Teknik Şartname (1 Sf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampusu, Derin kuyuda bulunan su deposunun MESKİ Hattı girişine su saati takılması ve bir adet vananın yerinin değiştirilmesi işini kapsamaktadır.

Yapılacak İşlemler :

- 1) Derin kuyuda bulunan su deposuna Ø 160 çapında gelen MESKİ su hattına Ø 150 çapında su sayacı takılması gerekmektedir. Bu nedenle bina içerisinde Ø160'lık boru Ø150 boru çapına dönüştürülerek Ø150 su sayacı montajı yapılacaktır. Montaj esnasında her su sayacının her iki tarafına 8 delikli flanş ile birlikte montajı yapılacaktır. Su sayacının uzunluğu 28 cm'dir. Sadece su sayacı idarece istekli firmaya teslim edilecektir. Diğer tüm malzemeler istekli firma tarafından karşılanacaktır.
- 2) Derin kuyuda bulunan su deposunun üzerinde montaj edilmiş bir vaziyette bulunan Ø 160 'lık küresel vana demontaj edilecek, demontaj edilen yere yine Ø 160 çapında aynı özellikte istekli firma tarafından parça boru alın kaynağı yapılarak vana sökülen yer onarılacaktır.
- 3) Su deposu üzerinden demontaj edilen Ø 160 vana su sayacının öncesine montaj edilecektir. Depo üzerinden sökülen vananın montajında vana koruma bacası yapılacaktır.

Genel Şartname :

- 1) Yüklenici firma tamirini veya arızasını giderdiği ürün ile ilgili yedek parça kullanımında mutlaka ürünle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
- 2) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 5) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.