

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi Makarna evi, Bin tonluk, konservatuar motopompların bakımı temizliği ve derinkuyu ile rektörlük temiz su hattında sıhhi tesisat tadilatlarının yapım işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik Şartname (1 Syf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Motopomp Bakım Onarım ve Sıhhi Tesisat Tadilat İşİ	Adet	1		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampusu içerisinde Makarna evi, 1000 Tonluk ve Konservatuar fosseptikleri motopompların bakımı ve temizliği, Rektörlük Binası temiz su deposu çekvalf ve derinkuyu hastane hattında arızalanan boruların onarım işini kapsamaktadır.

a) Makarna evi, 1000 Tonluk ve Konservatuar Önü Fosseptik Pompalarında Yapılacak İşlemler :

- 1) Makarna evi önünde bulunan 2 adet 10 HP pis su dalgıç pompasının yerinden çıkarılacak bakım ve temizliği yapılarak yerine montajı yapılacaktır.
- 2) Makarna evinden daha önce sökülmüş arızalı 10 HP motopomp bakım ve onarımları yapılarak Konservatuar önünde bulunan fosseptik hattına montajı yapılacaktır. Konservatuar önüne montajı yapılan motopomp için 1 adet 7.5 kW kontaktör, 1 adet kablolu flatör, 3 inç delikli paslanmaz çelik flanş, 1 adet 3inç-2 inç redüksiyon, 1'er adet 2 inç galvanizli nipel ve dirsek kullanılacaktır.
- 3) 1000 Tonluk fosseptik hattında çalışırken zorlanan 15 HP gücündeki motopomp yerinden çıkarılacak bakım ve temizliği yapılarak tekrar yerine montajı yapılacaktır.

b) Derinkuyu Hastane tarafından gelen Meski Hattı için Yapılacak İşlemler :

- 1) Hastane tarafından Ø 160 HDPE boru ek noktasından yerinden su kaçırdığı için ek yerinin yeniden füzyon kaynağı ile tamiri yapılacaktır. Yapım esnasında su geçişini engelleyen dirseklerin azaltılması hedeflenmektedir.
- 2) Hastane tarafından gelen Meski hattının onarımı esnasında 1 adet Ø 160 Manşon, 1 adet Ø 160 dirsek, 1 adet Ø 160 Hırsız Kelepçe, 2 adet 63*2 PPRC erkek adaptör, 2 adet 2 İnç Konik galvanizli rakor, 2 adet 2 İnç nipel, ve 6 adet EPDM conta kullanımı yapılacaktır.

c) Rektörlük Binası Temiz Su Hidrofor Sistemi için Yapılacak İşlemler :

a) Rektörlük binasında bulunan temiz su hidrofor grubunda depo dolumuna 2 adet 1 ¼ sessiz çekvalf montajı yapılacaktır. Ayrıca genleşme tankının da bakım ve onarımları yapılacaktır.

c) Genel Şartname :

- 1) Yüklenici firma tamirini veya arızasını giderdiği ürün ile ilgili yedek parça kullanımında mutlaka ürünle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
- 2) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 5) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.