

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi , Konservatuar ve Makarna evi karşısındaki fosseptiklerde bulunan toplam iki adet pompanın bakım ve onarım işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik Şartname 1 syf

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Pompa Bakım Onarım İşi (Ekteki Şartnameye Uygun Özelliklerde)	Adet	1		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampusu içerisinde Konservatuar önünde bulunan fosseptik çukurunda ve Makarna Evi Önünde bulunan pompaların bakım ve onarım işini kapsamaktadır.

a) Konservatuar Önü Fosseptik Pompasında Yapılacak İşlemler :

- 1) Konservatuar önünde bulunan arızalı pompa yerinden çıkarılacak ve 2,2 kW gücündeki motorun sarımları yanmış olup yeniden sarımı yapılacaktır.
- 2) 2 adet rulman, 1 mekanik salmastra, 1 adet yağ haznesi membranı ve 1 litre yağ ilavesi yapılacaktır.
- 3) Pompanın tüm temizlik ve bakımları yapılarak yerine montajı yapılacaktır.
- 4) Yüklenici firma çalışır vaziyette idareye teslim edecektir.

b) Makarna Evi Karşısı Fosseptik Çukurundaki Pompasında Yapılacak İşlemler :

- 1) Makarna evi önünde bulunan arızalı pompa yerinden çıkarılacak ve 11 kW gücündeki motorun sarımları yanmış olup yeniden sarımı yapılacaktır.
- 2) 2 adet rulman, 1 mekanik salmastra, 1 adet yağ haznesi membranı ve 2 litre yağ, 1 adet yağ keçesi, oring takımı değişecektir.
- 3) Pompanın tüm temizlik ve bakımları yapılarak yerine montajı yapılacaktır.
- 4) Yüklenici firma çalışır vaziyette idareye teslim edecektir.

c) Genel Şartname :

- 1) Yüklenici firma tamirini veya arızasını giderdiği ürün ile ilgili yedek parça kullanımında mutlaka ürünle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
- 2) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 5) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.