

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi , Silifke Meslek Yüksekokulu jenaratörünün kullanım ömrünü tamamlayan 2 adet akü alımı.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....

..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik Şartname (1 Syf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	12 V 150 Ah. Kuru Tip Bakımsız Akü (Montaj dahil)	Adet	2		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Silifke İlçesinde bulunan Silifke Meslek Yüksekokulunda kullanılan jeneratörün kullanım ömrünü tamamlayan 2 adet 12 V 150 Ah kuru tip bakımsız akünün yenilenmesini kapsamaktadır.

Teknik Özellikler :

- a) 1. Akülerin ithal olması durumunda CE Belgesine sahip aküler olacaktır.
2. Akülerin İmal Tarihleri ile Kuruluşumuza teslim tarihleri arasındaki süre 4 (Dört) ayı geçmeyecektir.
3. Teklif verilen Kısımlardaki Akülere ait bilgilerin (Akü Markası, Akü Tipi, Akü Döngü sayısı (Cycle) (%50 DOD - Desarj edebilme), Hızlı şarj gerilimi (20 - 25 °C'de), Maksimum Sarj akımı, Aylık Kapasite kaybı (%), Akü Boyutları (mm), Akü Ağırlığı (Kg) gibi) içinde olduğu belgeler Teklifler ile birlikte İdareye verilecektir. (Talep edilen Akülere ait bu bilgiler Teknik Şartnamede yer almaktadır).
4. Akü üretici firması ISO - 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO - 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelerine sahip olacak olup, bu belgelerin aslını veya aslı noterce onaylanmış suretini, aslı idarece görülmüştür şerhi taşıyan belgeler teklif ile birlikte İdareye sunulacaktır. (Yetkili Satıcılar veya Teklif veren istekli firmalar üretici firmalara ait belgeleri sunabilirler)
- b) İstekli firma jeneratörün 12 V 150 Ah aküsünü demontaj edecek ve yerine 12V 150 Ah. Kuru tip bakımsız akünün montajını yapacaktır. Demontaj edilen aküler Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünde bulunan Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Genel Şartname :

- 1) Yüklenici firma yedek parça kullanımında mutlaka ürünle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
- 2) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 5) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.