

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi , sirkülasyon pompası alımı ve montaj işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik Şartname (1 Syf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Sirkülasyon pompası alım ve montaj işi.	Adet	2		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampusu içerisinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi A2 Bloкта ısıtma kazanları için 2 adet sirkülasyon pompaları satın alınması ve sistemin montajının yapılarak çalışır vaziyette teslimini kapsamaktadır.

Yapılacak İşlemler :

- 1) Yüklenici firma Fen Edebiyat Fakültesi A2 blokta ısıtma sistemi sirkülasyon pompalarında bulunan 2 adet 0,50 HP gücündeki pompaları sökerek idareye teslim edecektir.
- 2) Sökülen pompaların yerine aşağıda teknik özellikleri belirtilen sökülen pompalarla aynı güçte yeni pompaların montajı yapılacaktır.
- 3) Yüklenici firma pompaları ve elektrik panolarının montajının yapılmasına müteakip sistemi çalıştırarak idareye teslim edecektir.
- 4) Yapılan iş en az 1 yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- 5) İşin yapımı esnasında iş güvenliğine karşı yüklenici firma gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır. Meydana gelebilecek bir iş kazasına karşı idare sorumlu olmayacaktır.
- 6) Kullanılacak ürünler kaliteli olacak olup bu nedenle yüklenici firma üç adet farklı marka önerisinde bulunacak idarece bu üç farklı markadan birini tercih edecektir, ancak idare bu üç tekliften hiç birini tercih etmezse yüklenici firmadan farklı üç marka ürün önerisinde bulunarak tercih yapılacaktır.

Pompa Sistemin Teknik Özellikleri :

- 1) Sirkülasyon pompaları yerli üretim olacaktır.
- 2) Sirkülasyon pompası bağlantı çapı DN 40 standartlarında olmalıdır.
- 3) Sirkülasyon pompasının flanşlar arası mesafesi 250 mm olacaktır
- 4) Pompaların ikisi 0,50 HP gücünde ve elektriksel gerilimi 380 V 50 Hz olmalıdır.

Genel Şartname :

- 1) Yüklenici firma tamirini veya arızasını giderdiği ürün ile ilgili yedek parça kullanımında mutlaka ürünle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
- 2) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun ve CE belgeleri olacaktır.
- 5) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.