

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Sosyal Bilimler MYO binasına su basan hidrofor kontrol panosunun arızasının giderilmesi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Hidrofor Kontrol Ünitesi	adet	1		
2	3/11 Basınç Otomatiği	adet	2		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)					
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, BESYO Havuzların altında bulunan ve Sosyal Bilimler MYO içme su sağlayan hidroforun elektronik kartının arızalanması amacıyla panosunun yenilenmesini kapsamaktadır.

- Mevcut hidrofor panosu sökülerek idareye teslim edilecektir.
- Sökülen panonun yerine yeni bir motor sıralı, faz korumalı ve motor koruma şalterli bir pano montaj edilecektir. Bu pano 2 adet 2,2 kW motor koruma şalterli, faz korumalı ve motor sıralı hidrofor panosu yeni olacaktır.
- Panoda kullanılacak motor koruma şalteri, faz koruma rölesi idarenin onayından sonra monte edilecektir. İdarenin onay vermediği ürün kesinlikle kullanılmayacaktır.
- İstekli firma pano montajından sonra sistemi çalışır vaziyette idareye teslim edecektir.
- Yapılan işte kullanılan malzemeler en az 2 yıl garantili olacaktır.