

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Trafo Bakım Onarım İşi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ...Yalnız bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ekler:

1-Teknik Şartname (1 Sf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, 2000 kVA gücündeki Genleşme Depolu Trafo-2'nin genel bakım ve onarımlarının yapılması çalışır vaziyette teslimi kapsamaktadır.

Yapılacak İşlemler :

- 1) Yüklenici firma, Trafonun gövdesinde ve üst kapağında bulunan yağ kaçaqlarının tespitini yapacaktır. Yağ kaçağının OG ve AG buşing, kademe anahtarı veya üst kapak keçesinden kaçırılıp kaçırılmadığının tespitlerini yapacaktır.
- 2) OG ve AG buşingleri komple sökülecek, yağ kaçak kontrolü yapılacak ve tekrar uygun bir şekilde yerine monte edilecektir. OG ve AG buşinglerinin demontajı esnasında OG bakır barası ve AG kabloları da (Kablo kesitleri =240 mm² NYY) sökülecektir.
- 3) Trafonun kademe anahtarı sökülecek yağ kaçak kontrolü yapılacak, contaları değişecek ve tekrardan yerine montaj edilecektir.
- 4) Trafonun TTR(Trafo Çevirme Oranları) testleri yapılacaktır.
- 5) Trafonun sargı dirençlerinin ölçümü yapılacaktır.
- 6) Trafonun izolasyon testleri yapılacaktır.
- 7) Bucholz rölesinin kontrolü ve testleri yapılacaktır.
- 8) Trafo üzerinde tüm vidaların gevşeklik kontrolü yapılarak yeniden sıkılacaktır.
- 9) Trafonun üzerinde tüm yağ kir ve genel temizliği yapılacaktır.
- 10) İşin yapımı esnasında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri firma alacaktır.

Genel Şartname :

- 1) Yüklenici firma tamirini veya arızasını giderdiği ürün ile ilgili yedek parça kullanımında mutlaka ürünle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
- 2) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 5) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.