

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Tece Rektörlük Konutu bahçe aydınlatma direği tamir işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....

..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : 1) Birim Fiyat Teklif Cetveli

2) Teknik Şartname

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	250 CM DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİN TAMİRATI(2 YIL GARANTİLİ)	15	Adet		
2	100 CM DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİN TAMİRATI(2 YIL GARANTİLİ)	18	Adet		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)					
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza

DEKORATİF DİREKTADİLATI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Mekanik Özellikler:

- Direkler 12x12 cm genişlikte olup, 100 cm ve 250 cm yüksekliktedirler.
- Her direk alüminyum gövdeli ve 2,8 mm pleksi camlıdır.

Elektriksel ve Optik Özellikler

- Armatürler içinde bulunan ledlerin değişmesi direklerin garantili teslim edilmesi.
- Direklerde kullanılacak ledler 2835 smd ledlerden oluşacaktır,
- 2835 model ledler LM80 standartlarında olmalı ve kuruma sunulmalıdır.
- Her ledli PCB 24 V sabit voltaj ile çalışacak olup, PCB ler 50 şer cm olmalıdır.
- Her PCB ısı aktarma değerleri yüksek olmalı, kontrol ekip beğenmediği takdirde savunma isteme hakkına sahiptir.
- 250 cm yükseklikte direklere 6 metre, 100 cm direklere 3 metre ledli PCB kullanılacaktır.
- Kullanılacak trafolar ENEC belgeye sahip firmaların ürünlerinden oluşmalıdır.
- Ledli PCB ler silikon veya hızlı yapıştırıcı gibi malzemelerle monte edilmeyecektir.
- Termal bant ve solisyon yada termal krem kullanılacaktır.
- Her ledli PCB koruyucu malzeme ile kaplanacaktır.

Genel Özellikler:

- Teknik servis ekibinin TSE-HYB sertifikası olmalıdır.
- Yapılan iş 2 yıl garantili olmalı,
- Arıza durumunda sertifikalı teknik ekip 3 gün içinde müdahale edebilmelidir.