

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Tıp Fakültesi Dekanlığı Soğutma Grupları Bakım Onarım İşİ.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ...Yalnız
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ekler:

1-Teknik Şartname (1 Sf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanlığında Zemin Katta bulunan tavan tipi VRF sisteminde tespit edilen arızaların giderilmesini kapsamaktadır.

Yapılacak İşlemler :

- 1) Biyoistatistik Prof. Dr. Gülhan TEMEL odasında 1 adet fan motoru arızalı aynı özellikte fan motoru ile değişimi yapılacaktır.
- 2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Meriç MISIRLI Odasında Kartı arızalı olup yenisi ile değişimi yapılacak ve 2 adet gider tıkalı olup tıkalı giderler açılacaktır.
- 3) Biyofizik Odasında Prof. Dr. Belgin BÜYÜKAKILLI odasının tavan tipi fan-coil sökülerek arızası giderilecektir.
- 4) Biyofizik bölümü asistan odasında 1 adet kart arızalı olup yenisi ile değişimi yapılacaktır.
- 5) Biyofizik Bölümü Mutfakta 1 adet kart arızalı olup yenisi ile değişimi yapılacaktır.
- 6) Biyofizik Laboratuvarında 1 adet fan 1 adet kart ve 2 adet kapasitör arızalı olup yenileri ile değişimi yapılacaktır.
- 7) Biyofizik koridorunda 2 adet kart arızalı olup yenileri ile değişimi yapılacaktır.
- 8) Halk Sağlığı Bölümünde Prof. Dr. Resul BUĞDAYCI odasında 1 adet fan arızalı olup yenisi ile değişimi yapılacaktır.
- 9) Histoloji Seminer Odasında 1 adet kart arızalı olup yenisi ile değişimi yapılacaktır.
- 10) Temel tıp Bilimler giriş binasında 4 adet fan-coil su akıntısı giderilecektir.

Genel Şartname :

- 1) Yüklenici firma tamirini veya arızasını giderdiği ürün ile ilgili yedek parça kullanımında mutlaka ürünle aynı marka yedek parçayı kullanmalıdır.
- 2) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 5) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.