

## BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

### MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Üniversitemiz Ana Su Deposunda genişleme tankı membranının değişiminin yapılması.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası <sup>1</sup>	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam<sup>2</sup> ... TL ... Yalnız.....  
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –  
Kaşe ve İmza<sup>3</sup>

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

<sup>1</sup>Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

<sup>2</sup>Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

<sup>3</sup>Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

## BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	1000 Litre Genleşme Tanki Membran Değişimi	Adet	1		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)</b>					
<b>KDV</b>					
<b>TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)</b>					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –  
Kaşe ve İmza

## TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampüsü ana su deposunda 3X18,5 Kw Üçlü hidrofor grubuna ait 1000 Litre genleşme tankının arızalanan membranının değişimini kapsamaktadır.

### **Teknik Şartname :**

- 1) Çiftlikköy Kampüsü ana su deposunda arızalanan 1000 Litre kapasitedeki genleşme tankının membranı sökülecektir.
- 2) Genleşme tankına yeni bir 1000 Litre kapasitede membran montaj edilecektir.
- 3) Genleşme tankı aktif olarak çalışacak vaziyette idareye teslim edilecektir.

### **Membran Özellikleri :**

- 1) Membran EPDM den üretilmiş olup, gerektiğinde balon gibi şişerek tesisatı aşırı basınca karşı koruma sağlayacaktır.
- 2) Membran 1000 litre kapasitede olacak ve ön gaz basıncı 16 bar test basıncı 25 bar olacaktır.
- 3) Membran dikili tip olacaktır.
- 4) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 5) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 6) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılmayacaktır.