

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Uğur Oral Konferans Salonu ve Rektörlük Binası Soğutma Grupları Bakım Onarım işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ...Yalnız bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ekler:

1-Tekniş Şartname (3 Sf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

UĞUR ORAL KONFERANS SALONU SOĞUTMA GRUBU BAKIM VE ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampüsü içerisinde bulunan Uğur Oral Konferans salonu çatısında bulunan 2 adet adet soğutma grubunun genel periyodik bakımlarının yapılarak temizlenmesi ve eksik olan gazlarının tamamlanmasını kapsamaktadır.

Bakım Kapsamında Yapılacak İşlemler :

- a) Soğutma grubundaki klima sistemlerine ait batarya ve kondanseler basınçlı ve su ve kimyasallarla ile temizlenecektir.
- b) Her iki soğutma grubunda akışkan gaz devresinde kaçak kontrolü yapılacak kaçak var ise kaçak giderilecek ve drayer filtrelerin kontrolü yapılacak gerek görülürse filtre değiştirilecektir.
- c) Sistemde bulunan dört adet kompresöre gaz şarjı yapılacaktır. Kompresörün genel bakımları ve kontrolleri yapılacaktır.
- d) Serpantinler kontrol edilecek özel kimyasal madde ile temizliği yapılacaktır.
- e) Sistemdeki tüm fanların temizliği yapılacak, fan kayışlarının esnekliği kontrol edilecek ve fan rulman yataklarının kontrolü yapılacaktır.
- f) Sistemde bulunan tüm filtrelerin temizliği ve kontrolü yapılacaktır.
- g) Tüm switch ve sensörlerin kontrolü yapılacak gerek duyulursa arızalı olanlar yenisi ile değişimi yapılacaktır.
- h) Bir adet Mitsubishi marka vrf sistemi için elektronik expansion kart değişimi yapılacaktır.
- i) Yüklenici firma onarım işini en az 1 yıl garanti verecektir.
- j) Yüklenici firma kullanacağı malzemelere en az 1 yıl garanti verecektir.
- k) Yüklenici firma işin bitiminde anahtar teslim çalışır vaziyette teslim edecektir.
- l) Kullanılacak tüm yedek parçalar TSE standartlarına uygun olacaktır.


Hikmet ERBİL
Elektrik Mühendisi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜK BİNASI KLİMA SANTRALLERİ BAKIM VE ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname; Rektörlük binası çatısında bulunan iki adet klima santralinin bakım ve onarımının yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesini kapsamaktadır.

Teknik Özellikler :

- 1) Rektörlük binası çatı katında bulunan ve iki adet klima santralinden bir adedinin gaz kaçağının tespit edilerek giderilecektir.
- 2) Her iki klima santralinde eksik olan gazlar tamamlanacaktır.
- 3) Her iki klima santralinde arızalı olan birer adet kontaktör ve rölelerin aynı marka ve özellikte kantaktör ve röle ile değişimi yapılacaktır.
- 4) Klima santrali elektrik sisteminde bulunan sigortalar yenisi ile değiştirilecektir.
- 5) Kontaktör, röle ve sigortalar kaliteli ürünler olacak olup idarenin onayından sonra değişimi yapılacaktır.
- 6) Kullanılan malzemeler TSE belgeli olacak ve en az 2 yıl garantili olacaktır.
- 7) Yüklenici firma işin içerisinde ön görmediği malzeme hariç işlere karşı hiçbir ilave ücret talebinde bulunmayacaktır.
- 8) Yüklenici firma işi eksiksiz tamamlayarak sistemi çalışır vaziyette teslim edecektir.
- 9) İşin yapımı esnasında yüklenici firma iş sağlığı ve güvenliğine karşı her türlü tedbiri almak zorundadır.


Hikmet ERBİL
Elektrik Mühendisi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA GRUPLARI

BAKIM VE ONARIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname; Mühendislik Fakültesinde bulunan 3 adet soğutma grubunun bakım ve onarımının yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesini kapsamaktadır.

Teknik Özellikler :

- 1) Mühendislik Fakültesinde bulunan 2 adet soğutma gruplarının eksik olan gazları tamamlanacaktır. Gazlarının tamamlanmasına müteakip gaz testi yapıp gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilecektir. Gaz kaçağı olması durumunda gaz kaçağı giderilecektir.
- 2) Soğutma gruplarında flow switch'ler yenisi ile değiştirilecek ve tüm filtreler kimyasal ile temizliği yapılacaktır.
- 3) Soğutma gruplarında 2 adet arızalı olan batarya driver sürücü tamiri yapılarak montajı yapılacaktır.
- 4) Basınç Swichleri ve probalar yenisi ile değiştirilecektir.
- 5) Kullanılan malzemeler TSE belgeli olacak ve en az 2 yıl garantili olacaktır.
- 6) Yüklenici firma işin içerisinde ön görmediği malzeme hariç işlere karşı hiçbir ilave ücret talebinde bulunmayacaktır.
- 7) Yüklenici firma işi eksiksiz tamamlayarak sistemi çalışır vaziyette teslim edecektir.
- 8) İşin yapımı esnasında yüklenici firma iş sağlığı ve güvenliğine karşı her türlü tedbiri almak zorundadır.


Hikmet ERBİL
Elektrik Mühendisi