

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Uğur Oral Kültür Merkezi Soğutma Grubu Bakım-Onarım İşİ.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ...Yalnız bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ekler:

1-Teknik Şartname (1 Sf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ
SOĞUTMA GRUPLARI BAKIM VE ONARIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampüsü içerisinde bulunan iki adet soğutma gruplarının ve bir adet klima santralinin bakım ve onarımı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesini kapsamaktadır.

Teknik Özellikler :

- 1) Azot gazı ile gaz kaçakların tespit edilerek kaçaklar giderilecektir.
- 2) Sistemde bulunan eksik yağlar tamamlanacaktır.
- 3) Sistemde bulunan 4 adet Drayerler ve filtreler değiştirilecektir.
- 4) Sistemde bulunan tüm arızalı fan motorlarının bakım ve onarımı yapılarak çalışır hale getirilecektir.
- 5) Çillerde bulunan sensör değiştirilecektir.
- 6) Uğur Oral C salonu çatısında bulunan klima santralinde eksik olan hava sirkülasyon motoru için yeni bir motor montaj edilecek ve kayış kasnak temini yapılacaktır. Motor mevcut sistemde aynı özelliklerde olacaktır.
- 7) Sistemde eksik olan R407 gaz şarjı yapılarak gazları komple doldurulacaktır.
- 8) Klima Santrali ünitesine ait batarya ve kondanselerlerin su ve kimyasal madde ile yıkanarak genel temizliği yapılacaktır.
- 9) Fanların tüm temizliği yapılacak, fan kayış kasnakları kontrolleri yapılacak, fan rulman ve yatak kontrolleri yapılacak, yataklar yağlanacak, fan motorlarının elektrik bağlantılarının kontrolü yapılacaktır.
- 10) Soğutucu akışkan gaz devresinde kaçak kontrolü yapılacak, kaçak var ise gerekli önlemler alınacak, gaz kaçağı giderilecek ve eksik olan 4 adet kompresörün gaz dolumu yapılacaktır.
- 11) Kompresörlerin genel bakımları yapılacak, elektrik devresinde akım ve gerilim kontrolleri yapılacaktır. Sensörlerin genel kontrolü temizliği ve testleri yapılacaktır. Çalışmayan sensörler yenileri ile değişimi yapılacaktır.
- 12) Genel tüm filtrelerin temizliği yapılacaktır.
- 13) Soğutma sisteminin genel temizliği yapılarak eksiksiz ve çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

Genel Özellikler :

- 1) Yüklenici firma sistemin sağlıklı çalışabilmesi adına şartnamede belirtilmeyen bir durum çıksa dahi bunu bedelsiz yapacaktır.
- 2) Sistemde tüm filtreler temizliği yapılacak, kondanser ve bataryalar basınçlı su ve kimyasal madde ile temizliği yapılacaktır.
- 3) Kullanılan yedek parçalar ve işçiliğe en az bir yıl garanti verilecektir.
- 4) Kullanılacak tüm yedek parçalar idarenin onayıyla montajı yapılacaktır.