

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi Pompa bakım onarım işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik Şartname (4 Syf)
Malzeme Öneri Formu (1 syf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Mersin Üniversitesi Pompa bakım onarım işi.	Adet	1		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve imza

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: Pompa Bakım Onarım İşİ

Sayfa No :

Tarih :

01-İNŞAAT

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
1	20.350.1001	Debişi m ³ /h 0,5 - 2 Basıncım SS (0,25-0,70) Pa 2250- 5300 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)	AD	1,000		
2	25.255.3004	100 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genişleme deposu: 10 atm.	AD	1,000		
3	ÖZEL.HİDR. KONT.ÜNİT	2x1,5 kW Faz Korumalı Sıralamalı Hidrofor Kontrol Ünitesi	AD	1,000		
4	ÖZEL.KLİN GİRİT.CONTA	Klingirit Conta	AD	16,000		
5	ÖZEL.KOM PASATÖR	Titreşim Yutucu Kauçuk Kompasatör	AD	4,000		
6	ÖZEL.SİRK ÜLAS. POMPA	SİRKÜLASYON POMPASI VE YERİNE MONTAJI	AD	1,000		
7	ÖZEL.ALT.Ü ST.KAPAK	15 HP POMPA ALT ÜST KAPAK VE DEĞİŞİMİ	AD	1,000		
8	ÖZEL.ALT.Y AT.TORNASI	15 HP POMPA ALT YATAĞI TORNALANMASI	AD	1,000		
9	ÖZEL.ALT.Y ATAK BURCU	15 HP POMPA ALT YATAK BURCU VE MONTAJI	AD	2,000		
10	ÖZEL.FLAT ÖR	KABLOLU FLATÖR (1,5 METRE)	AD	1,000		
11	ÖZEL.POMP A.TEMİZLİ Ğİ	10 HP Pompa Temizliği ve Yerine Montaj Edilmesi	AD	1,000		
12	ÖZEL.POMP ABOYASI	15 HP Pompa Temizliği ve Endüstriyel Boya ile Boyanması	AD	2,000		
13	ÖZEL.POMP AMİLİ	15 HP Pompa Mili ve Montajı	AD	2,000		
14	ÖZEL.POMP AMONT.DE MONT	15 HP Pompanın Demontajı ve Montajı	AD	2,000		
15	ÖZEL.POMP ATEMİZLİ Ğİ.2	15 HP Pompanın Temizliği ve Yerine Montaj Edilmesi	AD	1,000		
16	ÖZEL.POMP ATEMİZLİ Ğİ.3	3 HP Pompa Temizliği ve Yerine Montaj Edilmesi	AD	2,000		
17	ÖZEL.RULMAN	15 HP Pompa Rulman Değişimi	AD	2,000		
18	ÖZEL.SALMASTRA	15 HP Pompa Mekanik Salmastrası ve Değişimi	AD	2,000		
Toplam						

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: Pompa Bakım Onarım İşİ

Sayfa No : 1

Tarih : 15.04.2024

Sıra No	1
Poz No	20.350.1001
Tanımı	Debisi m ³ /h 0,5 - 2 Basıncım SS (0,25-0,70) Pa 2250- 5300 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)
Birimi	AD
Tarifi	


Sıra No	2
Poz No	25.255.3004
Tanımı	100 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Birimi	AD
Tarifi	TS EN 13831'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağızı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stiro, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik method ile boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm. olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum v.b) tankın komple işyerinde temini ve montajı. Not: 1- 97/23/EC Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır. 2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır. 8 Atmosfer İşletme Basıncında;

Sıra No	3
Poz No	ÖZEL.HIDR. KONT.ÜNİT
Tanımı	2x1,5 kW Faz Korumalı Sıralamalı Hidrofor Kontrol Ünitesi
Birimi	AD
Tarifi	2x1,5 kW Faz Korumalı Sıralamalı Hidrofor Kontrol Ünitesi ve yerine montajı

Sıra No	4
Poz No	ÖZEL.KLINGİRİT.CONTA
Tanımı	Klingirit Conta
Birimi	AD
Tarifi	Klingirit Conta

Sıra No	5
Poz No	ÖZEL.KOMPASATÖR
Tanımı	Titreşim Yutucu Kauçuk Kompasatör
Birimi	AD
Tarifi	DN40 Döküm Flanşlı Titreşim Yutucu Kauçuk Kompasatör

Sıra No	6
Poz No	ÖZEL.SİRKÜLAS. POMPA
Tanımı	SİRKÜLASYON POMPASI VE YERİNE MONTAJI
Birimi	AD
Tarifi	40-120/250 Sirkülasyon Pompası ve Yerine Montaj Edilmesi


Hikmet ERBİL
Elektrik Mühendisi

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: Pompa Bakım Onarım İşİ

Sayfa No : 2

Tarih : 15.04.2024

Sıra No	7
Poz No	ÖZELALT.ÜST.KAPAK
Tanımı	15 HP POMPA ALT ÜST KAPAK VE DEĞİŞİMİ
Birimi	AD
Tarifi	15 HP MOTORUN ÜST VE ALT KAPAKLARI VE BUNLARIN DEĞİŞİMİ

Sıra No	8
Poz No	ÖZELALT.YAT.TORNASI
Tanımı	15 HP POMPA ALT YATAĞI TORNALANMASI
Birimi	AD
Tarifi	15 HP gücündeki pompanın alt yatağının torna makinesinde düzeltilerek montaja uygun hale getirilmesi ve montajı

Sıra No	9
Poz No	ÖZELALT.YATAK BURCU
Tanımı	15 HP POMPA ALT YATAK BURCU VE MONTAJI
Birimi	AD
Tarifi	15 HP gücündeki pompanın alt yatak burcunun yenisi ile değiştirilmesi


Sıra No	10
Poz No	ÖZELFLATÖR
Tanımı	KABLOLU FLATÖR (1,5 METRE)
Birimi	AD
Tarifi	1,5 metre uzunluğunda kablolu flatör ve yerine montajı

Sıra No	11
Poz No	ÖZELPOMPA.TEMİZLİĞİ
Tanımı	10 HP Pompa Temizliği ve Yerine Montaj Edilmesi
Birimi	AD
Tarifi	10 HP gücündeki pompanın fosseptik çukurundan çıkarılarak ağız kısmında bulunan tüm katı maddelerin(tahta, kagıt, poşet, vb.) temizlenerek yerine montajı

Sıra No	12
Poz No	ÖZELPOMPABOYASI
Tanımı	15 HP Pompa Temizliği ve Endüstriyel Boya ile Boyanması
Birimi	AD
Tarifi	15 HP gücündeki motorun temizlenerek yeniden endüstriyel boya ile boyanması

Sıra No	13
Poz No	ÖZELPOMPAMİLİ
Tanımı	15 HP Pompa Mili ve Montajı
Birimi	AD
Tarifi	15 HP gücündeki pompanın mili ve değişimi

Sıra No	14
Poz No	ÖZELPOMPAMONT.DEMONT
Tanımı	15 HP Pompanın Demontajı ve Montajı
Birimi	AD
Tarifi	15 HP gücündeki pompanın calaska yardımı ile yerinden dökülmesi ve calaska ile yerine montaj edilmesi


Hikmet ERBİL
Elektrik Mühendisi

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: Pompa Bakım Onarım İşİ

Sayfa No : 3

Tarih : 15.04.2024

Sıra No	15
Poz No	ÖZELPOMPATEMİZLİĞİ.2
Tanımı	15 HP Pompanın Temizliği ve Yerine Montaj Edilmesi
Birimi	AD
Tarifi	15 HP gücündeki pompanın fosseptik çukurundan çıkarılarak ağız kısmında bulunan tüm katı maddelerin(tahta, kagıt, poşet, vb.) temizlenerek yerine montajı

Sıra No	16
Poz No	ÖZELPOMPATEMİZLİĞİ.3
Tanımı	3 HP Pompa Temizliği ve Yerine Montaj Edilmesi
Birimi	AD
Tarifi	3 HP gücündeki pompanın fosseptik çukurundan çıkarılarak ağız kısmında bulunan tüm katı maddelerin(tahta, kagıt, poşet, vb.) temizlenerek yerine montajı

Sıra No	17
Poz No	ÖZELRULMAN
Tanımı	15 HP Pompa Rulman Değişimi
Birimi	AD
Tarifi	15 HP gücündeki pompanın rulmanı ve değişimi dahil yapılması

Sıra No	18
Poz No	ÖZELSALMASTRA
Tanımı	15 HP Pompa Mekanik Salmastrası ve Değişimi
Birimi	AD
Tarifi	15 HP gücündeki pompanın mekanik salmastrasının malzemesi ve değişiminin yapılması

H. Eşel
Hikmet ERBİL
Elektrik Mühendisi



MALZEME ÖNERİ VE ONAY FORMU

Doküman No:

İlk Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa No:

İŞİN ADI

YÜKLENİCİ

SÖZLEŞME BEDELİ

SÖZLEŞME TARİHİ

İŞİN BİTİŞ TARİHİ

BAŞVURU NO

BAŞVURU TARİHİ

ÖNERİLEN MALZEMENİN YERİ

KABA İNŞAAT

ÇATI

SIVA

TAVAN KAPLAMASI

DUVAR KAPLAMASI

DÖŞEME KAPLAMASI

DOĞRAMA

☐

KUVVETLİ AKIM ELETRİK TESİSATI

☐

ZAYIF AKIM ELEKTRİK TESİSATI

☐

MÜŞTEREK TESİSATI

☐

ISITMA - HAVALANDIRMA TESİSATI

☐

SIHHİ TESİSAT

☐

İZOLASYON

☐

CAM

☐

ALT YAPI

☐

PEYZAJ

☐

DIŞ CEPHE

☐

İÇ CEPHE

☐☐☐

ÖNERİLEN MALZEMENİN KULLANILACAĞI YER VE SEÇENEKLERİ

BU BÖLÜM YÜKLENİCİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

MAHAL

SIRA NO

CİNSİ

MARKASI

TİPİ

TEST RAPOR
NO/TARİH

ÖRNEK

KATALOG

1

2

3

4

5

ÖNEREN (YÜKLENİCİ)

UYGUN BULUNAN MALZEME SEÇENEKLERİ

MAHAL

SIRA NO

CİNSİ

MARKASI

TİPİ

TEST RAPOR
NO/TARİH

ÖRNEK

KATALOG

1

2

3

4

5

Not: İdare Onayı Olmadan Malzeme bağlantısı ve imalatı yapılmayacaktır.

ONAY

.../.../20..

İLGİLİ YAPI DENETİM GÖREVLİSİ

Hazırlayan