

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

05/04/2024

İlan No : 2024-04-1343  
İstem No : 74481  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : CİHAZ BAKIM ONARIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/04/2024 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ	5	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-lhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil** Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

<b>Arızayı Bildiren Bölüm</b>	<b>Cihaz</b> : Onkoloji Hastanesi FCU Soğutma Pompası			
Onkoloji Hastanesi	<b>Marka</b> : ELK			
	<b>Model</b> : 2EL132S2B			
	<b>Seri No:</b> / 180453227 / 180453229			
	<b>Demirbaş No:</b> Müştemilat Cihaz			
	<b>Garantili</b>		<b>Bakım Sözleşmeli</b>	
<b>Tarih:</b> 01.04.2024	Var [ ]	Yok [x]	Var [ ]	Yok [x]

**Arıza Özeti** : Onkoloji hastanesi fancoil soğutma pompası 180453227 seri nolu motor elektrik sigorta atıyor, 180453229 seri nolu motor basınç oluşturmuyor. Bakım yapılmalıdır.

**Gerekli Yedek Parçalar:** Yedek parça fiyat listesi yoktur.

<b>Teknik Personel</b>	<b>Teknik Servis Bölüm Sorumlusu</b>	<b>Onay</b>
 Mustafa ALTINSOY Teknisyen	 Oktay AYDIN Makine Müh.	 Kazım ŞEREN Teknisyen.

**Açıklama :**



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

<b>Arızayı Bildiren Bölüm</b>	<b>Cihaz</b> : Onkoloji Hastanesi KS Soğutma Pompası			
Onkoloji Hastanesi	<b>Marka</b> : ELK			
	<b>Model</b> : 2EG160M2B			
	<b>Seri No</b> : 180423524 / 180423523 / 180423522			
	<b>Demirbaş No</b> : Müştemilat Cihaz			
	<b>Garantili</b>		<b>Bakım Sözleşmeli</b>	
<b>Tarih:</b> 01.04.2024	Var [ ]	Yok [ x ]	Var [ ]	Yok [ x ]

**Arıza Özeti** : Onkoloji hastanesi Klima santrali soğutma pompası 3 adet çok gürültülü çalışıyor. Bakım yapılmalıdır.

**Gerekli Yedek Parçalar**: Yedek parça fiyat listesi yoktur.

Teknik Personel	Teknik Servis Bölüm Sorumlusu	Onay
 Mustafa ALTINSOY Teknisyen	 Oktay AYDIN Makine Müh.	 Kazım ŞEREN Teknisyen.

**Açıklama** :