

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

05/04/2024

İlan No : 2024-04-1357
İstem No : 74486
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/04/2024 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 125, PN 16	4	Adet					
2	CİVATA, 5/8, 7CM	80	Adet					
3	SOMUN, 5/8	80	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdürü

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KAUCUK KOMPANSATÖR, CİVATA, SOMUN ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Patoloji laboratuvarı girişi B blok fancoil hattı için kauçuk kompensatör alımı;


GENEL ÖZELLİK:

1. Ürünler TSE veya CE belgeli olmalıdır.
2. Malzemelerin tamamı MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi deposuna teslim edilecek. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecek.
3. Ürün ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan durum fark edilirse yüklenici firma tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
4. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilecektir.

TEKNİK ÖZELLİK:

Kauçuk Kompansatör :

Dn125 flanşlı özel sentetik kauçuk malzemeden genişleme parçası bulunan, flanşları daldırma galvanizli, basıncı Pn 16 ve çalışma sıcaklığı 0 °C ..+ 100 °C ye dayanıklı flanşlı kauçuk kompensatör.




Civatalar :

5/8 " dişli, Altı köşe başlı yarın diş civatalar. L=70 mm uzunluğunda olmalıdır. Kauçuk kompensatör montajında kullanılacak çelik civataların temini.

Somun :

5/8 " dişli altı köşe çelik somunlar. Anahtar ağız 24 mm, somun kalınlığı 13 mm olan somunların temini.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi