

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

16/04/2024

İlan No : 2024-04-1409
İstem No : 74525
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YANGIN TÜPÜ DOLUMU

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/06/2024 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TÜP DOLUMU, YANGIN TÜPÜ, KKT, 6KG	304	Adet					
2	TÜP DOLUMU, YANGIN TÜPÜ, KKT, 50KG	7	Adet					
3	TÜP DOLUMU, YANGIN TÜPÜ, KÖPÜKLÜ, 50KG	7	Adet					
4	TÜP DOLUMU, YANGIN TÜPÜ, CO2, 5KG	155	Adet					
5	TÜP DOLUMU, YANGIN TÜPÜ, CO2, 10KG	14	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdürü

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

3. Kez Piyasaya
gikimıştır.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ DOLUMU VE KONTROL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi yangın söndürücü (KKT, CO2, Köpük Söndürme) tüplerin test, dolum, ve dolum sonrası kontrol işleri.

Tüp adetleri ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

CİNSİ	KAPASİTESİ	ADET
CO2	10 KG	14
CO2	5 KG	155
Kuru kimyevi tozlu	6 KG	304
Kuru kimyevi tozlu	50 KG	7
Köpüklü	50 KG	7

2. GENEL ÖZELLİKLER

- 2.1 Firma teklif sırasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında alınmış olan en son tarihli belgeleri (Yangın söndürücüler dolum bakım ve hidrostatik test belgesi kuru tozlu, karbondioksitli, köpüklü yangın söndürme tüplerinin periyodik muayene, deney ve bakım yeterlilik belgesi) idareye teslim etmelidir.
- 2.2 Firma teklif sırasında, TSE den alınan Hizmet Yeri Yeterlilik belgesini idareye teslim etmelidir.
- 2.3 Teklif veren firma, Söndürme maddesi (TSE veya CE) ürün belgesini (ürünün markası ile kullandığı KKT, CO2 ve köpüğe ait sertifikasını) idareye teslim edecektir.
- 2.4 Yangın söndürme cihazları standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda içindeki söndürme maddeleri (kimyasal, toz, gaz) tamamen boşaltılıp, hidrostatik basınç ve sızdırmazlık testine tabi tutarak durumlarını tespit etmelidir. Test sonucunu hem cihazların üzerine işlemeli hem de ilgili birime bir rapor halinde sunmalıdır. Birimin vereceği cevaba göre hareket etmelidir. Standartlara uymayan cihazları hurdaya ayırmalıdır. Dolum yapılan cihazlar mühürlenmelidir.
- 2.5 Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulunduğu yerleri tehlike altında bırakmamak için, firma bakıma aldıkları cihazlar yerine, aldıkları söndürücü cihaz özelliğinde ve yeteri sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazını geçici olarak bırakmak zorundadır.
- 2.6 Tüpler firma tarafından alınacak dolumu ve bakımı yapıldıktan sonra aldıkları yerlere (birimlere) dağıtılacaktır. Tüpler firma tarafından doluma götürülüp getirilecektir. Ayrıca nakliye ödenmeyecektir.
- 2.7 Söndürücülerdeki söndürme maddesi 4 yıl firma garantili olacaktır.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi

- 2.8 Söndürücüler dolumdan tarihinden itibaren aradan 1 yıl geçtikten sonra her yıl 1 kez firma tarafından ücretsiz olarak yerinde (4 yıl için de 3 kez) kontrol edilecek ve üzerine kontrol edildi etiketi yapıştırılacaktır. Ayrıca firma onaylı kontrol formları verilecektir.
- 2.9 Yangın söndürme cihazlarının yıllık periyodik kontrolü ve bakımı TSE ISO 11602-2 standartına göre yapılacaktır.
- 2.10 4 yıl garanti kapsamında mühürlü cihazlarda meydana gelebilecek; kuru kimyevi toz topraklaşması, eksilme, gaz boşalması vb. nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya tarafından alınarak bu cihazlar ücretsiz olarak doldurulacaktır.
- 2.11 Tüp üzerinde tozun cinsi, hangi yangınlarda etkili olduğu, kullanma talimatı ve teknik özelliklerini belirten etiket olmalıdır.
- 2.12 Dolum yapan firma tüp üzerine isim ve iletişim bilgilerini gösterir etiketleme yapılacaktır.
- 2.13 Yangın söndürme tüpleri idare tarafından görevlendirilmiş bir teknisyen gözetiminde Hastanemiz içerisinde toplanıp tekrardan dağıtılacaktır.
- 2.14 Cihazların itici kapak, aşırı basınç tertibatlı tetik, (emniyet tertibatı vanalar) hortum bağlantı yerleri, lansları, valfleri ve sızdırmazlığı sağlayan diğer elemanlar (conta oring vs.) ve hortumlar kontrol edilecek, delik, kırık veya yırtık hortumlar ve arızalı olan diğer parçalar yenisi ile değiştirilecektir. Parçalar TSE belgeli ve 1. Kalite olacaktır. Değiştirilen yedek parçalar ayrıca fatura edilecektir.
- 2.15 Karbondioksitli cihazlardaki CO2 gazı (B,C) sınıfı yangınları söndürebilecek özellikte ve en az %99,5 saflıkta olacaktır. TS 11339 EN 25293 standartlarına uygun olacak.
- 2.16 Kuru kimyevi tozlu cihazlarda kullanılan kuru kimyevi tozu (A,B,C) sınıfı yangınları söndürebilecek özellikte ve (MAP) mono amonyum fosfat oranı ise %40 dan az olmayacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen, nemden etkilenmeyen, tortulaşmayan, 1000 volt'a kadar elektrik iletmeyen özellikte olacaktır.
- 2.17 Köpüklü cihazlar AFFF Protein Esaslı Söndürücü kullanılacaktır. Sıvı Dolumu köpük konsantrasyon oranı en az (AFFF) %3 olmalıdır. (A,B sınıfı yangınlarda etkili olacaktır. Söndürücü köpük en az 4 yıl garantili olacaktır.)
- 2.18 Cihazlarda itici gaz olarak azot (N) gazı kullanılacaktır.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi